

**VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín“, zahájené uveřejněním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2021-007933 a na profilu zadavatele dne 05.03.2021**

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

V projektové dokumentaci v části „D.2-03-04-Dešťová kanalizace, vsak“ se dle technické zprávy „200108\_BD Nový Jičín\_Dešťová kanalizace\_TZ\_DPS“ nachází tři vsakovací zařízení – V1 o retenčním objemu 43,8 m<sup>3</sup>, V2 o retenčním objemu 4,4 m<sup>3</sup> a V3 o retenčním objemu 5,3 m<sup>3</sup>.

Ve zveřejněném výkazu výměr s názvem „304 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ, RETENCE, VSAK “ se nachází položky č. 46 a č. 47:

46

897172112 Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulacním objemu přes 10 do 30 m<sup>3</sup>-dodávka vč. montáže m<sup>3</sup> 33,400

47

897172114 Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulacním objemu přes 60 do 250 m<sup>3</sup>-dodávka vč. montáže m<sup>3</sup> 133,630

Uvedené výměry akumulacních boxů (33,4 m<sup>3</sup> a 133,63 m<sup>3</sup>, tzn. dohromady 167,03 m<sup>3</sup>) neodpovídají celkovému ani dílčímu požadovanému retenčnímu objemu vsakovacích zařízení V1, V2 a V3 (tyto tvoří dohromady 53,5 m<sup>3</sup>) uvedených v projektové dokumentaci.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou úpravu výkazu výměr (např. změna množství, příp. měrné jednotky) tak, aby bylo možno jednoznačně ocenit jednotlivá vsakovací zařízení dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci (200108\_BD Nový Jičín\_Dešťová kanalizace\_TZ\_DPS, D.2-03-04-408-Vsakovací zařízení V1, D.2-03-04-409-Vsakovací zařízení V2 a D.2-03-04-410-Vsakovací zařízení V3). Současně žádáme o konkrétní přiřazení jednotlivých vsakovacích zařízení k předmětným položkám č. 46 a č. 47.

Odpověď č. 1

Zadavatel přílohou č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje dodavatelům opravený výkaz výměr.

Otázka č. 2

|                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Slepý rozpočet SO 01-02 - Přístavba výtahu, položka č. 62: |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |
| 62                                                         | 60715355 | deska<br>dřevovláknitá<br>izolační; měkká;<br>podlahová,<br>stěnová, stropní;<br>tl = 10,0 mm; š<br>= 1 200 mm; l =<br>2 500 mm;<br>povrchová<br>úprava bitumen;<br>hnědá;<br>součinitel<br>tepelné<br>vodivosti 0,050<br>W/mK; R = 0,20<br>m2K/W | m2 | 1 969,06500 |

Vyspecifikovanými parametry deska odpovídá výrobku „STEICO standard s bitumenem“. Tento produkt se již nevyrábí a nemá za sebe adekvátní náhradu. V případě, že se při projekci uvažovalo s tímto materiálem, prosíme o stanovení náhrady za tento výrobek. V případě, že se uvažovalo s jiným produktem, prosíme o jeho název, který nám pomůže zajistit požadovaný kvalitativní standart.

Odpověď č. 2

Nejedná se o výkaz výměr SO 01-02 – Přístavba výtahu, ale o výkaz výměr SO 01-01 – Stavební úpravy objektu.

Nejedná se o Vámi uváděný výrobek. Skladba podlahy je definována ve výkresové dokumentaci SO 01.01. Deska zlepšuje kročejovou neprůzvučností stropu.

JUDr. Václav Dobrozemský  
místostarosta města