

**V Novém Jičíně 21.04.2021**

**VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín“, zahájené uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 07.04.2021**

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Prosím o upřesnění přibližné délky kabeláže stropů 1.PP pro nacenění položky související s citací z TZ "datové rozvody a elektro rozvody. Po dokončení zateplení a nanesení štukové omítky bude provedena montáž rozvodů elektro a dat. Rozvody budou vedeny novými lištami. Obojí (lišty i kabeláž) bude třídy reakce na oheň B2cas1d1."

Odpověď č. 1

Přibližná délka jak kabelů, tak chrániček, je 280 metrů běžných. Jedná se o silnoproudé i slaboproudé kabely, které nebudou moci být uloženy v jedné chráničce.

Otázka č. 2

Jakou povrchovou úpravu má mít zábradlí u lodžii?

Odpověď č. 2

Povrchová úprava zábradlí u lodžii je definována v technické zprávě, kde je mimo jiné uvedeno: „.....Zámečnické konstrukce budou provedeny s povrchovou úpravou – vypalovaná prášková barva, ostatní konstrukce budou opatřeny nátěry. Nátěry budou provedeny: 1x základní antikorozi vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze a 1x disperzní jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze. Barvy určí investor. Malby budou provedeny dle technologie výrobce...“.

JUDr. Václav Dobrozemský  
místostarosta města