

V Novém Jičíně 14. 5. 2021

**VĚC: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky  
„Modernizace teplovodu Nádražní 21, 23, 26, Nový Jičín“**

**Dotaz č. 1:**

Obracíme se na vás s dodatečnými dotazy k této akci:

- A) Jaké jsou rozměry (celková a dále světlá výška a šířka) stávajících potrubních kanálů.
- B) Jaké jsou poplatky za zábor veřejného prostranství v rámci realizace této stavby.
- C) Jaké jsou poplatky za zábor prostranství u soukromého domu - Nádražní 23.

**Odpověď č. A:**

Jako podklad sloužilo vyjádření k existenci sítí od Veolia Energie ČR, a.s., tedy zasláné grafické části. Přesné rozměry nešly místním šetřením ověřit. Uvažovaná šířka kanálu 1,0m, tloušťka stěn 0,15m, tedy světlá šířka 0,7m a výška kanálu 0,8m, tloušťka dna 0,2m, tedy světlá výška kanálu 0,6m. Tyto rozměry jsou uvedeny v položkách v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

**Odpověď č. B:**

Poplatky za zábor veřejné zeleně v městě Nový Jičín jsou řešeny obecně závaznou vyhláškou města Nový Jičín č.2/2020. Při naplnění podmínek stanovených touto vyhláškou a územním rozhodnutím o umístění stavby vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 18. 2. 2021 pod č. j. ÚPSŘ/19122/2021/Pa bude zábor veřejné zeleně v rámci této investiční akce od poplatku osvobozen.

**Odpověď č. C:**

Podmínky realizace stavby na soukromé parcele u domu Nádražní 23 jsou pochyceny v dokladové části dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zábor soukromého pozemku nad rámec navrženého řešení uvedeného v zadávací projektové dokumentaci je nutno řešit individuálně s vlastníkem pozemku.

Děkujeme za všechny podněty a připomínky.

Ing. Jan Hudec  
Odbor rozvoje a investic

Městského úřadu Nový Jičín