

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Jan Dudr
Osvoboditelů 3778
76001 Zlín

Značka: 9773/V036196/2020/KO

Ostrava, dne: 8.1.2021

Věc: OBNOVA ŠKOLNÍHO HRŠTĚ U ZŠ A MŠ DLOUHÁ - NOVÝ JIČÍN
Stanovisko pro územní a stavební řízení
Investor: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Stanovisko pro územní a stavební řízení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 17.9.2020 pod zn.: 9773/V024789/2020/KO. Odvodnění zde bylo řešeno vsakováním prostřednictvím drenů. Nyní došlo ke změně PD.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší obnovu školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá na pozemcích parc.č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15 parc.č. Loučka u Nového Jičína. Na výše uvedeném prostoru je záměrem investora vybudovat sportovní plochy s dodávkou umělého a asfaltového povrchu se sport. vybavením, mobiliárem a chodníky se schodištěm. V současné době je zde hřiště s travnatým a škvárovým povrchem.

Oproti původní PD (viz stanovisko výše) došlo ke změně způsobu odvodnění předmětné sportovní plochy z důvodu negativního hydrogeologického posudku. Původně vsakovací jímky budou vybudovány jako retenční, do kterých bude zaústěn drenážní systém sportovní plochy.

Z retenčních jímek bude přebytečná dešťová voda, která nebude použita pro závlahu travnatých ploch v areálu, odvedena přepadem do rekonstruované vnitroareálové kanalizace PVC DN 200 a to regulovaným odtokem 3 l/s. Rekonstruovaná kanalizace je svedena do stávající vnitroareálové revizní šachty, stávající areálová kanalizace je napojena na kanalizaci DN 600 B v majetku SmVaK Ostrava a.s. Dle předložené PD jsou v areálu stávající cihlové drenážky, které jsou zaústěny již nyní do stávající areálové kanalizace. Kapacita drenážního systému a retenčních jímek je dle PD 92 m³.

Dle našich podkladů evidujeme pro výše uvedený subjekt odběrné místo č. 477180011, kde je fakturováno vodné, stočné a paušál na srážkové vody.

Podklad pro výpočet množství srážkových vod dle přílohy 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. odváděných dle PD do jednotné kanalizace SmVaK Ostrava a.s.:

- Asfaltové a dlážděné plochy - 2000 m² – odtokový součinitel 0,9 – redukováná plocha 1800 m²
- Umělé vodopropustné plochy – 3239 m² – odtokový součinitel 0,4 – redukováná plocha 1296 m²

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) souhlasíme.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc.č. 491/1, 491/4, 491/11 a 491/15 parc.č. Loučka u Nového Jičína **nedojde** ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Realizací výše uvedené stavby **dojde k dotčení zájmů SmVaK Ostrava a.s.** a to odváděním dešťové vody do kanalizace v našem majetku – viz Podmínky týkající realizace stavby.


Podmínky týkající realizace stavby:

- Vzhledem k vybudování výše uvedených nových zpevněných ploch požádá po ukončení stavby investor na zákaznickém centru SmVaK Ostrava a.s. o provedení úpravy uzavřené smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod (ve věci nárůstu odvádění vod dešťových).

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

