



Přívod vjezdové brány
+ přívod sloupového svítidla EL.V4
(vedeno zemí v trubce HDPE 40)

Poznámka 1:
Hlavní kabelová trasa bude tvořena drátovým žlabem 60x60mm.
Svislé přívody od DZ60x60 k vypínačům a zásuvkám, a rovněž
tak k závěsům svítidel, povede plastovými trubkami v originálních
příchýtkách.

Poznámka 2:
Vypínače a zásuvky osadit jednotně ve výšce 1,2m nad
dokončenou podlahou.

Poznámka 3:
Zásuvky 230V připojit k napájecímu kabelu průběžným způsobem.

Poznámka 4:
Svítidla hlavního osvětlení upevnit následným způsobem:
a) Přední řada svítidel bude upevněna na drátovém žlabu, který
bude kotven k vazníku (I-profilu) stropní konstrukce.
b) Zadní řada svítidel bude zavěšena na I-vazníku stropní
konstrukce prostřednictvím svorek US-1 a závitových tyčí
(jedno svítidlo na dvojici závitových tyčí).

Poznámka 4:
Venkovní svítidla jsou ovládána soumrakovým spínačem
kombinovaným se spínacími hodinami (SOU-2)

LEGENDA ZNAČEK

- jednopólový vypínač, řazení 1, IP44
- sériový přepínač, řazení 5, IP44
- svítidlo dle výpočtového protokolu
- nouzové svítidlo
- venkovní areálové svítidlo
- zásuvková skříň 400/230V
- dvojzásuvka 230V/16A, IP44
- trojfázová zásuvka 400V
- nástěnný rozvaděč
- zásuvkový obvod jednofázový
- zásuvkový obvod trojfázový
- světelný obvod
- kabelový žlab

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek	Petr Kubala	Petr Kubala	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 572 426 fax: 595 572 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Tešín	
Investor	Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suворovova 909/114, 741 01 Nový Jičín	Formát	A1	
Místo stavby	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí	Datum	04/2021	
Akce:	Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín	Účel	DPS	
Obsah:	SO 02 SILOVÁ ELEKTROINSTALACE	Měřítko	1:50	
		Arch. číslo	BE/2020/06	
		Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.4-E5	