

SO-02

SO-01

253 m²

LEGENDA ZNAČEK

	jednopólový vypínač, řazení 1, IP44
	sériový přepínač, řazení 5, IP44
	detektor pohybu s releovým výstupem
	svítidlo dle výpočtového protokolu
	nouzové svítidlo
	venkovní areálové svítidlo
	zásuvková skříň 400/230V
	dvojzásuvka 230V/16A, IP44
	trojfázová zásuvka 400V
	nástěnný rozvaděč
	zásuvkový obvod jednofázový
	zásuvkový obvod trojfázový
	světelný obvod
	kabelový žlab
	hlavní uzemňovací svorkovnice

Poznámka 1:
Hlavní kabelová trasa bude tvořena drátovým žlabem 60x60mm.
Svislé příводы od DZ60x60 k vypínačům a zásuvkám, a rovněž tak k závěsům svítidel, povede plastovými trubkami v originálních přichytkách.

Poznámka 2:
Vypínače a zásuvky osadit jednotně ve výšce 1,2m nad dokončenou podlahou.

Poznámka 3:
Zásuvkovou skříň ve venkovním prostoru osadit dolní hranou ve výšce 1m nad dokončenou zpevněnou plochou.
Rozvaděč osadit dolní hranou ve výšce 1,5m nad dokončenou podlahou.

Poznámka 4:
Svítidla hlavního osvětlení upevnit k I–profilům stropní konstrukce prostřednictvím upevňovacích svorek US=1 a závitových tyčí (každé svítidlo na dvojici závitových tyčí).
Nouzové svítidlo osadit nad dveře ve výšce 2,1m nad dokončenou podlahou.

Poznámka 5:
Venkovní svítidlo ELV2 bude spínáno vypínačem řazení 1 v kombinaci s detektorem pohybu (s releovým výstupem)

Kontroloval		Vypracoval		Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek		Petr Kubala		Petr Kubala	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 172 428, fax: 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Jičín	
Investor	Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín				Formát	A1
	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí				Datum	04/2021
Místo stavby	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí				Účel	DPS
					Měřítko	1:50
Akce:	Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín				Arch. číslo	BE/2020/06
Obsah:	SO 01				Číslo kopie	Číslo výkresu
	SILOVÁ ELEKTROINSTALACE				D 1.4-E4	