

váš dopis zn.: ze dne 01.09.2020

č.j.: Sta/2020

vyřizuje: Petr Stašek

vo@tsnj.cz

v Novém Jičíně dne 10.09.2020

AKCE : (místo staveniště – trasy):

„Revitalizace bytového domu ul. Jičínská 272 – Nový Jičín.“

**Při realizaci výše uvedené stavby n e d o j d e - d o j d e ke styku (souběhu-křížování)
s podzemním zařízením V.O.**

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřipustné.

Ochranné pásmo : 1 m

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:

- požádá o vytýčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
 - vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
 - započítí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
 - seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
 - v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
 - upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
 - průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
 - vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
 - ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
 - poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor
- Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání.**

Technické služby města Nového Jičína
příspěvková organizace

Suvorovova 909/114
741 01 Nový Jičín

sekretariat@tsnj.cz
www.tsnj.cz

556 764 830

IČ 00417688
DIČ CZ00417688

Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace
Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
IČ 00417688 DIČ CZ00417688

váš dopis zn.: ze dne 04.09.2020

č.j.: Sta/2020

vyřizuje: Petr Stašek

vo@tsnj.cz

v Novém Jičíně dne 10.09.2020

AKCE : (místo staveniště – trasy):

„Demolice plechového skladu střediska veřejné zeleně, parc. č. 589/3 – Nový Jičín – Horní Předměstí.“

Při realizaci výše uvedené stavby ~~nedojde~~ - **d o j d e** ke styku (souběhu-křižování)
s podzemním zařízením V.O.

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřipustné.

Ochranné pásmo : 1 m

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:

- požádá o vytýčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
 - vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
 - započítí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
 - seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
 - v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
 - upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
 - průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
 - vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
 - ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
 - poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor
- Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání.**

Technické služby města Nového Jičína
příspěvková organizace

Suvorova 909/114
741 01 Nový Jičín

sekretariat@tsnj.cz
www.tsnj.cz

556 764 830

IČ 00417688
DIČ CZ00417688

Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace
Suvorova 909/114, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00417688 DIČ: CZ00417688