

V Novém Jičíně 19.01.2022

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín“, zahájené na profilu zadavatele dne 06.01.2022

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Ve výkresové příloze Revitalizace střediska VZ_DPS_01-D 1.1.27 SO04_REZ AB ve skladbě vrstev komunikace chybí na vrstvě ze štěrkodrti fr. 0-32 mm tl. 200 mm vrstva infiltrační postřik se zadrčením drobným kamenivem a na něm ještě jeden spojovací postřik.

To samé platí i pro skladbu vrstev v SO 07 – Zpevněné plochy a vjezdová brána.

Žádáme o prověření a případné doplnění vrstev v projektu a ve výkazu výměr u objektu SO 04 a SO 07.

Odpověď č. 1

Zadavatel přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům doplněný rozpočet SO 04.1 o položky č. 29, 30 a doplněný rozpočet SO 07 o položky č. 28, 29. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přikládá doplněnou výkresovou část.

Ing. Pavel Tichý
ředitel TS NJ