

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Obvodový plášť průčelí pórobetonový tl.300 mm spínaný z parapetního panelu a dvou meziokenních pilířků.
Obvodový plášť štítů je sendvičový tl.300 mm (150 mm vnitřní ŽB vrstva, 80 mm polystyrénová izolace, 70 mm vnější ŽB vrstva včetně fasády)

vnější tepelně izolační zateplovací systém (ETICS) kvalitativní třídy "A", s izolantem z minerální vaty tl. 160 mm λ_D=0,036 a tl. 40 mm λ_D=0,036 (ostění nadpraží, atd.), omítka silikonově pryskyřičná tenkovrstvá zrnitosti třídy 2,0 mm

SKLADBA (S3) STĚNA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ, VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- omítka silikonově pryskyřičná tenkovrstvá zrnitost třídy 2,0 mm — tl. 3 mm
- penetrace (podkladní nátěr)
- výztužná síťka v tmelu — tl. 5 mm
- minerální vata s podélnými vlákny s hmoždinkami — tl. 160 mm (λ_D=0,036)
- cementové lepidlo tepelného izolantu — tl. 10 mm cca
- celoplošná zpevňující penetrace
- doplnění jádrové omítky
- brizolitová omítka — tl. 20 mm
- struskobetonový blokopanel — tl. 300 mm
- vápenná omítka — tl. 10 mm

LEGENDA:

(O6) Nové plastové okno otevíravé a sklápěcí, rám min. pětikomorový s izolačním dvojsklem 4-16-4, Uw = 1,2 W/m²K, nový vnitřní plastový parapet a nový vnější parapet z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm

(O7) Nová plastová větrací žaluzie rozměru 600/700 mm, součástí žaluzie bude síť proti hmyzu

(D4) Nové hliníkové dveře na střechu, jednokřídlové, zateplené, plné o rozměru 830/1600 mm, Ud = 1,4 W/m²K. Dveře budou osazeny do stávajícího kovového rámu, nutno upravit stávající panty

(E) Nová plechová krytina stříšky nad lodžiemi z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, plech bude vytažen na přestěrkovaný povrch atiky a ukončen lištou, přesah plechu přes obvod panelu stříšky bude 40 mm

(F) Nové oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm

(G) Stávající ocelový žebřík osazen na nově prodloužené kotvící prvky, Všechny kovové části budou opatřeny novým ochranným nátěrem

(J) Nové navýšení atiky pórobetonovou tvárnicí tl. 300 mm s kotvením k původní atice. Na tvárnici bude provedena nadbetonávka ve spádu 5,5%. Atika bude shora zateplena deskami XPS tl. 50 mm. Přes XPS bude, do nadbetonávky kotvena vodovzdorná překližka tl. 21 mmdo střechy. Překližka se konzoluje ven a dovnitř o tloušťku zateplení.

Akce : **REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU** **Jičínská 275, Nový Jičín** na pozemku parc. č. 445/10 v k.ú. Loučka u Nového Jičína	JANŮ PROJEKCE A DODAVATELSTVÍ STAVEB Ing. Mojmír Janů 741 01 Nový Jičín, U Zahrad 531 Tel.mob.: 606 905 005 IČO : 43629636
Výkres : **Řez B-B - nový stav**	Datum : prosinec 2020
	Stupeň : DPS
	Číslo zakázky :
Hlavní projektant : Ing. Mojmír Janů / Vypracoval : Ing. Mojmír Janů	Měřítko : 1 : 100 / Čís. výkr. : D. 1. 1b 106
Investor : Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	