

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 08.10.2019

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 53450/2019/NJ/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 53450/2019/NJ/HOK

VYŘIZUJE: MUDr. Iva Čechová

TEL.: 556 770 366

E-MAIL: iva.cechova@khssova.cz

DATUM: 23.10.2019

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst.1 a odst.2 písm i) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. a § 4 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost investora stavby: Město Nový Jičín, sídlo: Masarykovo nám.1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212, ze dne 08.10.2019, o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Klimatizace kanceláří - Městský úřad, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, na parc.č.st.132/2 v k.ú.Nový Jičín-město“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst.2 písm.i) zákona č.258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení „Klimatizace kanceláří - Městský úřad, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, na parc.č.st.132/2 v k.ú.Nový Jičín-město“, s účelem užívání: provoz klimatizačních jednotek pouze v denní době (06:00-22:00 hod.)

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti investora stavby: Město Nový Jičín, sídlo: Masarykovo nám.1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212, ze dne 08.10.2019, o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení shora uvedené stavby, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad, soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší obměnu stávající chladicí technologie pro chlazení kanceláří v 1.-4.NP budovy Městského úřadu v Novém Jičíně, umístěné v půdním prostoru 4.NP a venkovní-dvorní části budovy, která je rozdělena do dvou samostatně realizovaných etap: I.etapa - 4.NP, II.etapa - 1.-3. NP.

Pro prostory ve 4.NP je navržen nový systém chlazení (č.1) se společnou venkovní kondenzační jednotkou umístěnou nad střechou sklepních kójí v úrovni 1.NP, zavěšenou na konzole upevněné na dvorní fasádě budovy.

Pro prostory v 1.-3.NP jsou navrženy nové systémy chlazení (č.2, 3, 4), každý s venkovní kondenzační jednotkou umístěnou nad střechou strojovny výtahu v úrovni 1.NP na konzole na dvorní fasádě budovy.

Celkem 4 ks venkovních kondenzačních jednotek, jednotlivě o akustickém výkonu $L_w(A) = 77$ dB, budou propojeny s vnitřními jednotkami v nástěnném provedení (4.NP: 10 ks, 3.NP: 9 ks, 2.NP: 9 ks, 1.NP 11 ks).

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

Vliv hluku z provozu nových kondenzačních jednotek klimatizace je doložen akustickým výpočtovým modelem v hlukové studii č.193281388, autor: Jiří Ševčík, Frýdek-Místek, září 2019. V souběhu s provozem nových zařízení budou nadále provozovány stávající kondenzační jednotky klimatizací sousedních budov v počtu 7 ks (viz kapitola "Zdroje hluku" v hlukové studii), jejichž hlučnost je zavzata do provedených výpočtů. Ve výpočtových bodech č.1-4 hlukové studie (č.1-2 pro rodinný dům parc.č.st.130; č.3-4 pro administrativní budovu parc.č.st.131 s částí evidovanou jako rodinný dům) je celková hlučnost stávajících zařízení v denní době doložena vypočtenými hodnotami hluku, vyjádřenými ekvivalentní hladinou akustického tlaku $A - L_{Aeq}$ v rozmezí 33,0 dB (v.b.č.1 ve výšce 13,5 m) - 35,7 dB (v.b.č.2 ve v.10,5 m), hlučnost pouze nových jednotek (L_{Aeq}) v denní době v rozmezí 40,7 dB (v.b.č.1 ve v.13,5 m) - 45,4 dB (v.b.č.4 ve v.10,5 m), celková hlučnost zahrnující provoz stávajících a nových zařízení (L_{Aeq}) v denní době v rozmezí 41,4 dB (v.b.č.1 ve v.13,5 m) - 45,8 dB (v.b.č.4 ve v.10,5 m). Uvedené hodnoty nepřekračují hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku $A L_{Aeq} = 50$ dB v denní době, stanovený v § 12 odst.1 a 3 a příloze č.3 Část A nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro chráněný venkovní prostor staveb, který je obsahově vymezen v ustanovení § 30 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č.258/2000 Sb.“). Je tedy důvodný předpoklad, že při respektování provozního režimu (provoz nově instalované klimatizace pouze v denní době, t.zn. v nejvýše možném rozsahu od 06:00 do 22:00 hod.) bude hygienický limit hluku splněn.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č.258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



Ing. Jaromír Košťál
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Nový Jičín

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát 1 list/2 str. + PD (osobně)

1x KHS MSK, NJ/HOK 1 list/2 str.