



Ochrana před NDN:		Základní charakteristiky Řešena dle ČSN 33 2000-441 ed.3 a) základní – kryty, přepažky izolace b) porucha - automatické odpojení od zdroje c) doplnění - pospojováním Soustava: TN-C/S, 3x400/230V AC, 50Hz, 3L+ PEN/NPE	
Číslo panelu			
Vypracoval	Jan Doležal	Vedoucí ateliéru	Bc. Jan Doležal
Ověřující projektant		Zakázka: Roman Hmelník, Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín Elektro - Bc. Jan Doležal, GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o. MESTO NOVÝ JIČÍN Masarykově náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín	
Investor			
contracting authority			
Místo stavby / projektu			
building site			
Objekt městského úřadu na ul. Lidická 1413/4, 741 01 Nový Jičín			
Alce			
Klimatizace kancelář - městský úřad, Masarykově náměstí 1/1, 741 01 NJ			
Házen výkres			
drawing title			
Sinoproudá elektroinstalace - SITUACE 1.PP D1,4 B / 02			