

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: OŽP/88332/2019/Bš

Spis. značka: OŽP/86732/2019-Bš

Vyřizuje: Ing. Marek Blahuš, sl. č. 176

Telefon: 556 768 202

Mobil:

E-mail: mblahuš@novyjicín-town.cz

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. č.p. 1/1
741 01 Nový Jičín

Datum: 09.12.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 02.12.2019 podalo

Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín,

(dále jen "žadatel"), na základě tohoto posouzení

vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě:

„Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník“

na pozemcích parc. č. 1819/1, 49, 1112, 1737/4, 1739/1 v k.ú. Straník, která se nachází na pozemku, na kterém se nachází bezejmenný vodní tok a může ovlivnit vodní poměry.

Název vodního toku	bezejmenný
IDVT v Centrální evidenci vodních toků	10215217
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0730-0-00
Název útvaru povrchových vod	Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně
Kód útvaru povrchových vod	HOD_0070
Orientační určení polohy (souřadnice v JTSK)	Y= 494 477 X= 1 132 003

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Při provádění stavby budou přijata opatření k zabránění úniku závadných látek do vod povrchových a podzemních.
2. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. ve smyslu vyjádření ze dne 28.11.2019 pod č. j. LCR951/005464/2019, sp. zn. LCR00011440/2019, která je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jako příloha.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, St 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt 08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.
JEN PRO OBJEDNANÉ:
Pá 08:00 – 11:00

<http://www.novyjicín.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicín-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

POČET STRAN: 3

Odůvodnění:

Dne 02.12.2019 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě „**Propustek u domu č.p. 86, k.ú. Straník**“ na pozemcích parc. č. 1819/1, 49, 1112, 1737/4, 1739/1 v k.ú. Straník. Žadatel je zastupován na základě plné moci právním subjektem RSE Project s.r.o., IČO 29398266, Ruská č.p. 83/24, 703 00 Ostrava.

Rozsah stavby:

Stávající propustek bude před zahájením prací zdemolován. Provedení a rozměry podzemní části stávající konstrukce nejsou známy. Založení stávajícího propustku je předpokládáno na dvou základových pásech pod stěnami propustku o rozměrech cca 0,6 x 0,75 x 5,2 m a dvou základových pásech pod betonovými čely o rozměrech 0,6 x 0,8 x 4,2 m (vtok) a 3,0 m (výtok). Stávající ocelová zábradlí budou odstraněna. V rámci návrhu nového tělesa propustku bylo zpracováno hydrotechnické posouzení průtokového množství na základě dat poskytnutých ČHMÚ. Dle stanoveného množství vody byl proveden návrh dimenze otvoru. Propustek byl navržen jako rámová konstrukce dle konfigurace terénu a okolních soukromých parcel. Nový rámový propustek (rozměry 2,0 x 1,1 m) bude realizován z prefabrikovaných rámových dílců (dílece budou uloženy v rovině) uložených na železobetonové základové desce. Vtok a výtok bude opatřen železobetonovým čelem s římsou. Stávající sdělovací vedení (Cetin a.s.) a kabelové rozvody (4M Rožnov) budou v místě propustku uloženy do chrániček, které budou vedeny v novém ŽB čele propustku (na vtoku). V čele propustku budou rovněž osazeny 2 rezervní chráničky. Pod propustkem budou zřízeny bermy, které budou sloužit k migraci živočichů podél potoka. Bermy a dno propustku (ve spádu 0,5 %) budou realizovány z lomového kamene uloženého do betonového lože. Vtok a výtok propustku bude upraven odlážděním z lomového kamene tl. 0,15 m do betonového lože tl. 0,15 m. Dlažba bude spárována MC. Na vtoku a výtoku, v místě stávající hrázky, jsou navrženy stabilizační betonové prahy o rozměrech 0,25 x 0,8 (š x v). Stávající ocelová zábradlí budou odstraněna. Nově budou římsy osazeny ocelovým zábradlím se svislou výplní výšky 1,3 m.

K žádosti o závazné stanovisko vodoprávního úřadu byla doložena plná moc, projektová dokumentace, stanovisko správce povodí Povodí Odry, státní podnik ze dne 11.11.2019 pod zn. POD/17955/2019/9232/846 a správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. ze dne 28.11.2019 pod č. j. LCR951/005464/2019, sp. zn. LCR00011440/2019.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Účelem stavby je převedení povrchové vody tělesem komunikace, tedy jedná se o propustek podle § 35 vyhlášky č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Propustek není podle § 55 vodního zákona vodním dílem

Vzhledem ke skutečnosti, že se stavba nachází na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku a může ovlivnit vodní poměry, vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a souvisejícími zvláštními předpisy nad míru citovaného zákona o vodách za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně, HOD_0070. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Poučení:

Souhlas vodoprávního úřadu, vydaný závazným stanoviskem, je podkladem pro stavební úřad příslušný k povolení stavby.

Závěr: Záměr lze realizovat za předpokladu splnění stanovených podmínek.

Příloha:

Vyjádření Lesy České republiky, s.p. ze dne 28.11.2019 pod č. j. LCR951/005464/2019, sp. zn. LCR00011440/2019.

„otisk razítka“

Ing. Marek Blahuš
referent veřejné správy
obor životního prostředí

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

1. Město Nový Jičín prostřednictvím RSE Project s.r.o., IDDS: 2bca7pp
2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfsn