

V Novém Jičíně

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Revitalizace bytového domu Jičínská 275, Nový Jičín“, zahájené na profilu zadavatele dne 04.01.2022

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

Prosím o upřesnění kování u pozic D/1 a D/2 - hliníkové kování, s 3x knoflíkovou stavební vložkou, 1x s vložkou FAB

Odpověď č. 1

Upřesnění kování u pozic dveře D1:

kování s jednou střelkou rozvoru, 1x elektrický zámek, 1x vložka FAB ne bezpečnostní, zevnitř klika, zvenku koule, dvevní křídlo bude vybaveno madly pro ZTP, samozavírač

Upřesnění kování u pozic dveře D2:

kování s jednou střelkou rozvoru, 1x vložka FAB ne bezpečnostní, zevnitř klika, zvenku koule, dvevní křídlo bude vybaveno madly pro ZTP, samozavírač

Vložky FAB budou sjednocené na stejný klíč.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města