

Vysvětlení zadávací dokumentace - č.2

Název akce:

Část 1. Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně

Část 2. Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně – údržba vysazených dřevin

Dotaz č.1:

Dobrý den,

jak bude vypadat zábradlí.

V textu SO 103 položka č. 1 je uvedeno zábradlí v. 1,10, dl. 1,4m : 4*1,5

na výkrese 103_02_Situace dopravního značení je uvedeno zábradlí v. 1,30, dl. 1,50 m

Prosíme o sdělení jaké má mít zábradlí rozměry a zda-li je k dispozici výkres nebo foto.

Odpověď č.1:

V textu rozpočtu pro montáž zábradlí je chybně uveden jeho rozměr. Správné rozměry zábradlí jsou: v. 1,3 m, dl. 1,5 m. Počet kusů – 4.

Přikládáme ilustrační foto. Zábradlí na fotografii je třímadlové, my požaduje pouze dvoumadlové.

V Novém Jičíně dne 6.4.2022

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
741 11 NOVÝ JIČÍN
®

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města