

váš dopis zn.: ze dne 23.10.2020

vyřizuje: Petr Stašek

vo@tsnj.cz

č.j.: Sta/2020

v Novém Jičíně dne 26.10.2020

**Věc: VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ
AKCE : (místo staveniště – trasy):**

„Vodovodní řad k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta, místo stavby parc. č.15/1, 15/2, 29, 543/2, 543/4,, k.ú. Bludovice u Nového Jičína“.

Při realizaci výše uvedené stavby ~~n e d o j d e - d o j d e~~ ke styku (souběhu-křížování)
s podzemním zařízením V.O.

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřipustné.
Ochranné pásmo : 1 m

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:

- požádá o vytýčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
 - vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
 - započetí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
 - seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
 - v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
 - upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
 - průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
 - vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
 - ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
 - poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor
- Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání.**