

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Miloš Češík
Severní 625
742 42 Šenov u Nového Jičína

Značka: 9773/V020634/2020/NO

Ostrava, dne: 12.8.2020

Věc: Veřejné osvětlení na ul. Smetanovy sady a ul. Skalky v Novém Jičíně, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

Sdělení (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Investor: Město Nový Jičín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 17.07.2020 pod zn.: 9773/V020549/2020/AUTOMAT. Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali sdělení dne 10.07.2020 pod zn.: 9773/V017939/2020/PO.

Popis stavby:

Předložená žádost řeší opravu, úpravu a obnovu veřejného osvětlení v lokalitě ulice Smetanovy sady a ul. Skalky v Nového Jičína. Jedná se o výměnu 10 nových osvětlovacích silničních stožárů s doplněním o zemní kabelové rozvody mezi stožáry VO. Napojení dvou navrhovaných větví VO je řešeno v prostoru parku u zděné trafostanice do stávajícího rozvaděče. Osvětlovací stožáry budou ukotveny v betonovém základu.

Na ulici Skalky dochází v několika místech k umístění vedení a 3 ks stožárů VO do ochranného pásma stávající kanalizace DN 300 B.

- Umístění zemního kabelového vedení VO v délce souběhu 33,75 m v minimální odstupové vzdálenosti 1,0m až 0,95m od vnějšího líce stěny potrubí kanalizace DN 300 B v majetku SmVaK Ostrava a.s.
- Umístění zemního kabelového vedení VO v délce souběhu 3,65 m v minimální odstupové vzdálenosti 1,25m až 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí kanalizace DN 300 B v majetku SmVaK Ostrava a.s.
- Umístění 3 ks ocelových sloupů se svítidly VO na výložníku s betonovým základem o průměru 0,3 m v osové odstupové vzdálenosti 1,4 m od vnějšího líce stěny potrubí kanalizace DN 300 B v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené projektové dokumentace v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s **vodovodními řady DN 250 GG, DN 80 GGG, DN 150 GG, DN 100 GGG, DN 80 PVC, DN 300 O a s kanalizačním sběračem jednotné kanalizace DN 300 B** – viz mapová příloha.

Upozornění:

Umístění stavby zemního vedení VO a 3 ks stožárů VO v ochranném pásmu jednotné kanalizace DN 300 B, je z technického hlediska možné. Upozorňujeme, že podmínkou k udělení souhlasu SmVaK Ostrava a.s. se stavbou veřejného osvětlení v ochranném pásmu zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je uzavření „Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ se společností SmVaK Ostrava.

Stanovisko pro územní souhlas, územní rozhodnutí, Vám bude vydáno až po uzavření předmětné dohody, která Vám bude zaslána elektronickou poštou na adresu milos.cesik@misa.cz.

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.