

LEGENDA stávající zařízení sítě:

	Stávající zemní vedení VO
	Stávající nadzemní vedení VO
	Stávající nadzemní vedení MR
	Stávající nadzemní vedení SEK OK - NUNet
	Stávající rozvaděč VO
	Stávající osvětlovací bod VO
	Stávající osvětlovací bod VO (na stáv. PB ČEZ)
	Hranice parcel dle KM

LEGENDA navrhované zařízení sítě:

	Stávající osvětlovací bod k demontáži
	Projektovaný kabel veřejného osvětlení (VO) - větev ul. Skalky CYKY 4x16 v tr. PE 63 ve výkopu hl. 0,8 m (pod komunikací hl. 1,2m a v tělese chodníku 0,45m)
	Projektovaný kabel veřejného osvětlení (VO) - větev ul. Smetanovy sady CYKY 4x10 v tr. PE 63 ve výkopu hl. 0,8 m (pod komunikací hl. 1,2m a v tělese chodníku 0,45m)
	Stáv. přemístěné LED svítidlo z blízkého rušeného stožáru VO na novém ocel. Zn stožáru (8m ... třístupňový, profil dříku kruhový) s jednoramenným vyložníkem 1,0m s úhlem odklonu 4°
	Stáv. přemístěné LED svítidlo z blízkého rušeného stožáru VO na novém ocel. Zn stožáru (10m ... třístupňový, profil dříku kruhový) s jednoramenným vyložníkem 1,5m s úhlem odklonu 4°
	uzemnění FeZn Ø 10 mm² - uložení ve výkopu s kabelem VO mezi stožáry, kde nepůjde tak smotky FeZn + ZT (viz. výkr. schéma rozvodu a jištění)
	Stávající reproduktor bezdrátový k demontáži a opětovné montáži na nový sloup
	Stávající reproduktor ke zrušení
	stávající nadzemní vedení MR k demontáži

Veřejné osvětlení ČSN 36 0455

Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54

Max.odpor - uzemnění 10Ω

Napěťová soustava 3+PEN AC 50Hz 400V





Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:

Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

Pro VO

navýšení

Instalovaný příkon	+ 0 kW
Soudobý příkon	+ 0 kW

Autorizace		Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil	
		Miloš Češík		Miloš Češík		Miloš Češík	
							
Investor		Město Nový Jičín, IČO 00298212					
Masarykovo nám.1, 741 01 Nový Jičín							
Stupeň PD		Dokumentace pro provádění stavby DPS (DZS a RDS)					
AKCE:		Veřejné osvětlení na ul. Smetanovy sady a ul. Skalky v Novém Jičíně					
		k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí					
		C. Situační výkresy					
Název výkresu:		Situace katastrální - trasy vedení VO + MR					
		Číslo kopie:				Číslo výkresu	
		Č. autorizace				1 : 1000	
		Číslo zakázky		0520		C.2.1	
		Datum		03/2021			
		Formát		1x A3			
		Měřítko					