




Stávající osvětlovací bod k demontáži

Návrh nového zemní vedení SEK OK - NJNet; trubka HDPE 40

Návrh nového zemní vedení SEK OK - NJNet; trubka HDPE 40

KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ



Veřejné osvětlení ČSN 36 0455


Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54

Max.odpor - uzemnění 10Ω

Napěťová soustava 3+PEN AC 50Hz 400V

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:

Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S



<p>Miloš ČEŠÍK Severní 625 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 71445480; DIC: CZ7402165234 Tel.: 724 051 989 Email: milos.cesik@misa.cz</p>		<p>Číslo kopie:</p>	
<p>Č. autorizace</p>		<p>Číslo zakázky</p>	
<p>Číslo zakázky</p>		<p>0520</p>	
<p>Datum</p>		<p>03/2021</p>	
<p>Formát</p>		<p>1x A3</p>	
<p>Měřítko</p>		<p>Číslo výkresu</p>	
<p>1 : 500</p>		<p>C.3.1</p>	