



LEGENDA:

	POCÍNOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ-CuSn
	HOLÝ MĚDĚNÝ VODIČ-Cu

Z- VODIČE PROPOJIT A ZAIZOLOVAT ZA KONCOVKOU

K- VODIČE UKONČIT V KRABICI ACIDUR PRO PŘIPOJENÍ TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE

HODNOTA EL. ODPORU VODIČE VŮČI OCEL. TRUBCE MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 20 Ohm

BOD NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY

INVESTOR STAVBY: MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN	
---	--

VYPRACOVAL DAN MYŠKA KONTRLOVAL ING. PAVEL ÚRADNÍČEK HLAVNÍ PROJEKTANT RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			
AKCE : MODERNIZACE TEPLOVODU LOUČKA 6 - PRVNÍ ETAPA NOVÝ JIČÍN	DATUM	11/2021	
	STUPEŇ	DPS	
	FORMÁT	A4	
	Č.ZAKÁZKY	221009-16	
OBSAH : 1001 - TECHNOLOGIE PROPOJENÍ VODIČŮ ALARM SYSTÉMU	MĚŘITKO:	1:500	
	Č.VÝKRESU:	D.2-04	