

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce elektrické instalace v objektu MŠ Komenského 1427/78, Nový Jičín“, zahájené na profilu zadavatele dne 20. 02. 2023

Dotaz č. 1

„Dokumentace rozvaděče RE je nekompletní. Neobsahuje schéma zapojení rozvaděče. Prosíme o doplnění“

Odpověď č. 1

Schéma rozvaděče RE se zapojením přikládáme jako Přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2

„Ve zveřejněné technické zprávě je uvedeno, že má být odběrné místo pro MŠ osazeno jističem 100A, zapojeno jako přímé měření, což je dle našeho názoru v rozporu s připojovacími podmínkami ČEZ. Prosíme o vysvětlení“.

Odpověď č. 2

Opravenou technickou zprávu přikládáme jako Přílohu č. 2 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 3

„Zveřejněná dokumentace neobsahuje schéma zapojení rozvaděče R2. Prosíme o doplnění“.

Odpověď č. 3

Schéma rozvaděče R2 se zapojením přikládáme jako Přílohu č. 3 tohoto vysvětlení.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města