



### LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1	DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO TV VÝKON 175 kW	1	ZHOTOVITEL
2	NEREZOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV O OBJEMU 100 l Ø595mm S IZOLACÍ, VÝŠKA 850mm VČETNĚ IZOLACE, VSTUP, VÝSTUP 5/4", CÍRKULACE 3/4"	1	ZHOTOVITEL
3	2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL VF22.40-25 PN6, DN40, kvs=25, VČETNĚ POHONU 24V/0-10V	1	ZHOTOVITEL
4	2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL VF22.40-25 PN6, DN40, kvs=25, VČETNĚ POHONU 24V/0-10V	1	ZHOTOVITEL
5	PRŮTOČNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX REFIX DD OBJEM 8 l, PN10, VČETNĚ UZAVÍRAČÍ ARMATURY S VYPOUŠTĚNÍM, ZAJIŠŤUJÍCÍ PRŮTOK NÁDOBOU	1	ZHOTOVITEL
6	POJISTNÝ VENTIL NA TV 1/2"x3/4" OTEVÍRAČÍ PŘETLAK 8 bar	2	ZHOTOVITEL
7	OBĚHOVÉ ČERPADLO S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU Z KORÓZIVZDORNÉ OCELI, DN25, Qnom=0,5 m3/h, PŘI Hnom=4 m, Qnom=0,5 m3/h PRO Hmax=6 m	1	ZHOTOVITEL
8	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLŮTY S AUTOMATICKÝM PŘÍZPŮSOBENÍM VÝKONU PŘÍRUBOVÉ DN32, PN6, Qnom=4,5 m3/h PŘI Hnom=6 m Qnom=4,5 m3/h PRO Hmax= 8 m	1	ZHOTOVITEL

### LEGENDA ARMATUR:

	FP65/16	FILTR PŘÍRUBOVÝ DN65/PN25
	FZ25/16	FILTR ZÁVITOVÝ DN25/PN16
	RA25	VYVAŽOVACÍ VENTIL STAD PRO PITNOU VODU
	KK25/16	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ DN25/PN16
	PKK65/16	PŘÍVAROVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN65/PN25
	VK15/16	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN15/PN16 (VNĚJŠÍ ZÁVIT)
	ZK50/16	ZPĚTNÁ KLAPOKA DN50/PN16
	R65/50	REDUKCE DN65/DN50
		KONEC DODÁVKY
		TEPLOMĚR
		TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘÍPOJOJENÍM vč. SMYČKY A TLAK. KOHOUTU

### LEGENDA POTRUBÍ:

—————	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
—————	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
—————	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY–STÁVAJÍCÍ
—————	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY–STÁVAJÍCÍ
—————	STUDENÁ VODA – NOVÁ
—————	TEPLÁ VODA – NOVÁ
—————	CÍRKULACE TEPLÉ VODY – NOVÁ
—————	STUDENÁ VODA – STÁV
—————	TEPLÁ VODA – STÁV.
—————	CÍRKULACE TEPLÉ VODY – STÁV.

### POZNÁMKA:

– VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO

VYPRACOVAL			
Bc. Lukáš Sovák			
KONTROLOVAL			
Bc. Lukáš Sovák			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
Bc. Lukáš Sovák			
PROJEKTANT: S WHG s.r.o., Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			
AKCE : <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3 ODBĚRNÝCH PŘEDÁVACÍCH STANIC OPS V OBLASTI POD LIPAMI V NOVÉM JIČÍNĚ</b>		DATUM	06/2022
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	2xA4
		Č.ZAKÁZKY	221034-46
		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH : S002 POD LIPAMI 7,9,11 SCHÉMA ZAPOJENÍ – NOVÝ STAV		1:-	D.1.4.d-05