

Město Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1/1
741 01 NOVÝ JIČÍN



D0000000101846883703

NAŠE ZNAČKA
001131684740

VYŘIZUJE / LINKA
Zdeněk Tománek / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 15. 2. 2023

Výzva k doplnění žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 6. 2. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely studie v zájmovém území Vaší stavby a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo viz situace v katastrálním území Nový Jičín - Dolní Předměstí vedené pod názvem "Studie dopravního řešení okolí škol na ulici Dlouhá v Novém Jičíně".

Sdělujeme Vám, že se v současné době nelze ze strany provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k předložené projektové dokumentaci vyjádřit z těchto důvodů:

Předmětná studie je z části situována do ochranného pásma podzemního kabelového vedení VN a NN, které dle zákona č.458/2000 Sb. §46 činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

Požadujeme doplnění a upřesnění v situačních výkresech umístění parkovacích ploch. Parkovací plochy budou umístěny mimo ochranné pásmo podzemního kabelového vedení VN a NN. Vzdálenost podzemního kabelového vedení VN a NN od parkovacích ploch zakreslete do situačního výkresu. V případě nemožného umístění parkovacích ploch mimo ochranné pásmo požádá investor o přeložení podzemního kabelového vedení VN a NN formou podání žádosti o přeložku distribučního zařízení.

Nové sloupky veřejného osvětlení budou umístěny mimo ochranné pásmo podzemního kabelového vedení VN a NN.

Doporučujeme vyžádání aktuálního sdělení o existenci zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vyjádření k existenci sítě je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (geoportál). Na základě sdělení o existenci zařízení si následně požádejte o vytyčení podzemního kabelového vedení VN a NN.

Projektovou dokumentaci je nutné doplnit ve smyslu výše uvedeného požadavku a opětovně předložit k vyjádření naší společnosti, do doby doplnění se Vámi podanou žádostí nebudeme moci nadále zabývat.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.



D0000000101846863703