



Řez ukotvením stožáru	
	LBH 4,5 - B
Výška sloupu	4,5m
A - Výška zahloubení sloupu (mm)	800
B - Průměr sloupu (mm)	114
C - Délka vetknutí do betonu (mm)	400

ŘEZY VÝKOPŮ



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ METALICKÉ VEDENÍ - CETIN a.s.
- JEDNOTNÁ KANALIZACE - SMVAK OSTRAVA a.s.
- VODOVOD - SMVAK OSTRAVA a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- PLYNOVOD STL - GASNET s.r.o.
- MIKROVLNNÉ SPOJE - T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

- Podzemní vedení VO - stávající trasa
- Podzemní vedení VO - trasa nová
- Světelný BOD - stávající svítidlo
- Nové svítidlo - výška 4,5m

Situace vypočteny v přiloženém dokumentu Světelně technické výpočty.pdf



AUTOR NÁVRHU:			
HL. ING. PROJEKTU:			
ZOD. PROJEKTANT:	David Klimša		
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Petřík		
INVESTOR:	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín		
MÍSTO:	Parkoviště na ulici Vančurova, Nový Jičín	Č. ZAK.:	2022091221
AKCE:	Parkoviště na ulici Vančurova (nové parkoviště)	DATUM:	09/2022
		STUPEŇ:	DPS
VÝKRES:	SITUACE PARKOVIŠTĚ	MĚŘÍTKO: 1:250 (A2)	Č. VÝKRESU: D.1.4.4.2.1