

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o.

Bezručova 879

742 13 Studénka

Vaše žádost ze dne, značka:
08.09.2022

Naše značka:
133220071
(FM134/M71/22)

Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčáková

dne:
22.09.2022

Věc: Chodníkové těleso v Bludovicích u Nového Jičína, úsek od č. p. 4 po č. p. 90

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Bludovice u Nového Jičína
Stavebník: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Projektant: Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o., Bezručova 879, Studénka
Zak. č.: 12/2022 Datum: 08/2022

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice I/57. Stávající chodník s asfaltovým krytem bude kompletně odstraněn a bude nahrazen novým dlážděným krytem.

SO - 01 Chodníkové těleso

Chodník je délky 111,70 m. Je navržen dlážděný z šedé zámkové dlažby v šířce 1,5 m s oddělením travnatým pásem od vozovky. Výška chodníku nad komunikací bude 150 mm. Přirozenou vodící linii tvoří záhonové obrubníky zvýšené oproti niveletě chodníku o 60 mm. Příčný sklon chodníku je 2%, podélný sklon nepřesáhne 8,33%.

Chodník v místě vjezdu na přilehlé pozemky je snížen rampou v celé šířce chodníku (podélný sklon max. 12,5% a příčný sklon max. 2%, délka rampy max. 3000 mm). V trase chodníku jsou sjezdy na přilehlé pozemky, které budou řešeny jako chodníkové přejezdy - ze strany komunikace (na rozhraní pochůzí a pojižděné plochy) bude vložen varovný pás. Max. šířka vjezdu na pozemky (přerušení přirozené vodící linie) bude 6,0 m. Snížený obrubník u vjezdu bude výšky 20 - 50 mm nad vozovkou.

Začátek a konec trasy chodníku je vyústěn u místních komunikací. Chodník bude mít v těchto místech nájezdové (vyrovnávací) rampy s podélným sklonem max. 12,5% a příčným sklonem max. 2%. Bude ukončen sníženým obrubníkem s výškou max. 20 mm nad vozovkou (místo nebezpečné nebo trvale nepřístupné pro osoby ZTP) a podél snížené obruby bude vložen varovný pás.

Navržené bezbariérové prvky:

Varovný pás bude proveden z kontrastní reliéfní dlažby (červené s výstupky) v šířce 400 mm, a to po celé délce sníženého obrubníku až do rozdílu výšek 80 mm. Materiál použitý pro hmatné úpravy musí splňovat požadavky NV 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a TN TZÚS 12.03.04 až 06, musí být zajištěn funkční hmatový kontrast daný vyhláškou č.398/2009 Sb.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIP BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODBOŘENÍ PROSTĚJŠKÝCH
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOŘNÝ KONZULTANT -133-
Barbora Marenčáková

Ing. Barbora Marenčáková, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek
mob. 732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR