

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

NELL PROJEKT s.r.o.
Kvítková 3687
76001 Zlín

Značka: 9773/V006084/2024/RO
ID stavby: 337297174

Ostrava, dne: 8.3.2024

Věc: **Parkoviště na ul. Dlouhá (podél komunikace nahoru vlevo) v Novém Jičíně**
Stanovisko pro územní a stavební řízení
Investor: Město Nový Jičín

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 01. 03. 2024
pod zn.: 9773/V005797/2024/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předmětem této dokumentace je projekt na vybudování 16 parkovacích stání podél stávající komunikace
ulice Dlouhá na pozemku parc. č. 608/1v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

Z důvodu potřeby řešit parkování v této ulici je navrženo v daném úseku zúžení stávající komunikace na
šířku 6,0 m a místo rozšířit o podélné parkovacího stání v šířce 2,0 m.

Dojde k vyfrézování živice v pásu cca 2 m kraje komunikace dle PD. Poté dojde k odstranění stávajících
zpevněných ploch a obrub. Následně se budou provádět zemní práce – sejmutí humózní zeminy v tl. 0,30
m. Pro nové podkladní vrstvy rozšiřující se komunikace bude proveden strojní výkop a úprava podloží.

Konstrukce parkovacích stání:

- Plastová zatravnovací dlažba 50 mm (Štěrč/ŠD/písek 70%, substrát 15%, hlína 15%)
- drcené kamenivo frakce 4-8 40 mm
- štěrčodrt' ŠD 0-32 150 mm
- štěrčodrt' ŠD 0-45 200 mm
- celkem 440 mm

Pře frézování komunikace je navrženo v konstrukční skladbě:

- asfaltový beton ACO 11 (50/70) 40 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m²
- asfaltový beton ACL 16 (50/70) 60 mm
- infiltrační postřik 1,5 kg/m²
- stávající konstrukční vrstvy
- celkem 100 mm

Odvodnění navržených parkovacích stání je řešeno vsakováním do podloží přes zatravnovací dlažbu.
Stávající komunikace je odvodňována příčným a podélným spádem do stávajících uličních vpustí.
Výstavbou nebudou zhoršeny stávající odtokové poměry v okolí.

V rámci stavby dojde k přeložce dvou stávajících sloupů veřejného osvětlení (mimo zařízení SmVaK
Ostrava a.s.).

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 608/1v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí nedojde **dle
předložené PD** ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. – viz
mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“).

Umístěním zařízení staveniště a staveb souvisejících je nutné respektovat vodohospodářské zařízení
v provozování SmVaK Ostrava a.s. a to jednotný kanalizační řad **DN 300 B „AE-3-6“** (hl. dna revizní šachty
č. 1525 – 2,92 m, č. 1323 – 3,3 m) – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Značka: 9773/V006084/2024/RO

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268, 556 779 257.

V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zařízení staveniště (**stavební buňky, skládky materiálu, zeminy apod.**) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 26
Szkanderová
Milada Szkanderová
vedoucí oddělení vyjádřování

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.