

V Novém Jičíně

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Stavební úpravy budovy Městského úřadu na ul. Divadelní 1 včetně přilehlého prostranství“, zahájené na profilu zadavatele dne 18.06.2024

Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace.

Otázka č. 1

V položkovém rozpočtu – SO01 Vnitřní úpravy se nachází položky:

42	631319153R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	7,17805
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem		
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,17805		7,17805
43	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	7,17805
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny		
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 7,17805		7,17805

Jedná se o položky obdobného charakteru/významu, které mají tendenci se kopírovat. Žádáme zadavatele o vysvětlení, která položka se bude provádět.

Odpověď č. 1

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá opravený rozpočet, v němž je odstraněna duplicita položek.

Otázka č. 2

V položkovém rozpočtu – SO01 Vnitřní úpravy se nachází položky:

Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
142	767587111RT3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, antikorozní profily	m2	11,69600
		C4 : 2,85+2,6+2,4+2,85+2,85		13,55000
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,85400*-1		-1,85400
143	767587211RU2	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	11,69600
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 11,69600		11,69600

Uvedený výkaz výměr neodpovídá PD pro kazetový podhled C4. Jsou zde uvedeno světlé výšky místností. Prosíme Vás o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 2

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá opravený rozpočet, v němž je původní položka č. 142 nově pod č. 141 a položka 143 pod č. 142, a dále u obou položek došlo k opravě množství na hodnotu 39,34600.

Otázka č. 3

V položkovém rozpočtu – SO01 Vnitřní úpravy se nachází položka:

175	776972127R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerezovým lankem odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 27 mm	m2	0,43200
		Sn2 : 1,2*0,36		0,43200

Prosíme Vás o upřesnění, o jaký typ čistící rohože se jedná (pryžová/textilní/kombinovaná/kartáčovaná,...).

Odpověď č. 3

Základem rohože jsou hliníkové profily o šířce 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tím je umožněno stáčení rohože a jednodušší manipulaci při úklidu.

Do hliníkových profilů se fixují gumové nebo textilní pásky, které lze libovolně kombinovat a po opotřebením vyměnit.

Výplň profilů bude kombinovaná:

- **guma** (výplň alu profilu): 1. čistící zóna pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno, atp.),
- **kartáčový pásek** (výplň alu profilu): 1. čistící zóna pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno, atp.).

JUDr. Václav Dobrozemský
2. místostarosta města