

příloha č. 1 – seznam mostních objektů

Pořadové číslo	rozpočet číslo	ČÍSLO MOSTU	Umístění	vodní tok	opatření
1	01 - M104	M104	Bludovice u č.p. 53	Zrzávka	<ul style="list-style-type: none"> • opatřit zábradlí pletivem
2	02 - P101	P101	Bludovice propustek na cyklostezce u zahrádek	příkop	<ul style="list-style-type: none"> • vpravo očistit povrch betonu, natřít ochranným nátěrem se zvýšenou odolností vůči klimatickým vlivům • pročištění průtočného profilu • levou římsu očistit od nesoudržných částí a nečistot • trhlinu proříznout a vyplnit sanačním materiálem • povrch sanovat jemnou sanační maltou nebo celoplošným nátěrem se zvýšenou odolností proti klimatickým vlivům
3	03 - P105 04 - P105	P105	Bludovice č.p. 112 propustek na cyklostezce maringotky u	příkopové vody	<ul style="list-style-type: none"> • odstranění vegetace na povodní straně • pročištění od naplavenin
4	05 - P113	P113	Bludovice č.p. 90 propustek na cyklostezce	příkopové vody	<ul style="list-style-type: none"> • otevřenou trhlinu vlevo proříznout a vyplnit vhodnou spárovací hmotou • odlomené hrany sanovat vhodným materiálem • lokální sanace kavern v líci trub po vylomení kotev cizího zařízení • hranu římsy vpravo očistit a sanovat spec. maltou nebo zbrousit ostré hrany zvonkem • trhliny v římsách proříznout a vyplnit vhodnou sanační hmotou k zamezení průniku vlhkosti
5	06 - P114	P114	Bludovice č.p. 154 propustek na chodníku	příkopové vody	<ul style="list-style-type: none"> • vlevo vyčistit objekt od zeleně • provést opevnění svahu nebo celé čelo • vpravo vyčistit šachtu a provést povrchovou sanaci jemnou stěrkou se zvýšenou odolností • opevnit dno proti vymývání spec. maltou proti chem. agresivnímu prostředí • zábradlí povrchově očistit od rzi a obnovit PKO

6	07 - P115	P115	Bludovice č.p. 102 propustek na chodníku	příkopové vody	<ul style="list-style-type: none"> • oprava lokálních nerovností v chodníku za OP2 • římsy očistit, trhliny proříznout a vyplnit vhodnou spárovací hmotou • odlomené hrany a kaverny opravit sanační maltou a celoplošně opatřit ochranným nátěrem proti chloridům a klimatickým vlivům • očistit zábradlí a obnovit ochranný nátěr
7	8 - P116	P116	Bludovice Revoluční č.p. 107 propustek cyklostezka dolní	příkopové vody	<ul style="list-style-type: none"> • poškození v místech dobetonávek mechanicky odstranit, po odkrytí opravit sanační maltou případně vyzdění vzniklého prostoru • zajistit opěry proti podemílání • otevřené trhliny proříznout a vyplnit vhodnou spárovací hmotou
8	09 - P301	P301	Horní Předměstí propustek u Kauflandu	pravostranný přítok Grasmanky	<ul style="list-style-type: none"> • očistit povrch říms a čel, obnaženou výztuž natřít pasivačním nátěrem a opatřit sanační stěrkou s vysokou odolností XF4 • proříznout a zacelit trhlinu • osadit mostní zábradlí
9	10 - P302	P302	Horní Předměstí Revoluční č.p. 107 propustek na cyklostezce	příkop	<ul style="list-style-type: none"> • poškození v místech dobetonávek mechanicky odstranit, po odkrytí opravit sanační maltou případně vyzdění vzniklého prostoru • zajistit opěry proti podemílání • otevřené trhliny proříznout a vyplnit vhodnou spárovací hmotou • pročistit koryto a uvolnit zahlcení profilu
10	11 - P303	P303	Horní Předměstí Revoluční č.p. 97 propustek na cyklostezce	příkop	<ul style="list-style-type: none"> • poškození v místech dobetonávek mechanicky odstranit, po odkrytí opravit sanační maltou případně vyzdění vzniklého prostoru • zajistit opěry proti podemílání • otevřené trhliny proříznout a vyplnit vhodnou spárovací hmotou

11	12 - P304	P304	Horní Předměstí propustek na cyklostezce ul. U Jezu		<ul style="list-style-type: none"> • poškození v místech dobetonávek mechanicky odstranit, po odkrytí opravit sanační maltou případně vyzdění vzniklého prostoru • zajistit opěry proti podemílání • otevřené trhliny proříznout a vyplnit vhodnou spárovací hmotou • nosná konstrukce - očistit lící části od nesoudržných částí nečistot, mečů a betonu, vysrávky sanační maltou, celoplošná ochrana nátěrem proti klimatickým vlivům
12	13 - P305	P305	Horní Předměstí Revoluční x ul. U Jezu propustek na chodníku	meliorace	<ul style="list-style-type: none"> • mechanicky očistit nesoudržné části betonu, nátěrů a nečistot • odlámané hrany a kaverny opravit sanační maltou • celoplošně natřít ochranným nátěrem se zvýšenou odolností proti chloridům a klimatickým vlivům • trhliny a spáry proříznout a vyplnit vhodným plnivem • na křídla osadit zábradlí • vymýt zeleň a dřeviny • přespárovat vymyté spáry • nesoudržné hrany NK pod zábradlím odstranit a provést kotvenou dobetonávku do bet.desky NK. • zábradlí mechanicky očistit, obnovit PKO, sloupky ukotvit pomocí šroubů přes navařené patní plechy • lokální oprava povrchu vozovky za účelem vyspádování a eliminace kaluže
13	14 - P307	P307	Horní Předměstí Revoluční za č.p. 87 propustek na cyklostezce		<ul style="list-style-type: none"> • poškození mechanicky očistit, po odkrytí opravit sanační maltou • zajistit opěry proti podemílání • otevřené trhliny proříznout a vyplnit vhodnou spárovací hmotou • lokální sanace kaveren v lící trub po vylomení kotev cizího zařízení
14	15 - P401 16 - P401	P401	propustek přes Kojetínský potok	Kojetínský potok	<ul style="list-style-type: none"> • osadit zábradlí na levé straně • opevnit vtok alespoň lomovým kamenem hm. Cca 50 kg a více a tím dosáhnout zpevnění hran vodoteče v místě vtoku, což eliminuje podemílání vtoku