



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 15.03.2022  
Naše zna ka: RSTM/20220315-002/SUS  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSTM/20220110-003/ES  
Vy izuje: Ing. Petr Holub  
Telefon: 724 439 565  
E-mail: petr.holub@veolia.com  
Datum: 17.03.2022

**Ateliér Genius loci, s.r.o.**

Stodolní 835/17  
70200 Ostrava

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie R, a.s.**  
pro účely společného územního a stavebního řízení

|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| Název akce:                   | Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jiříně – II. etapa   |                            |
| Stručný popis akce:           | reorganizace pozemních komunikací, doplnění parkovacích ploch, vybudování dle územního plánu, úprava ploch pro pěší, úpravy VO |                            |
| Lokalizační údaje:            | Okres:   | Nový Jiřín                 |
|                               | Obec:  | Nový Jiřín                 |
|                               | Název k.ú.:  | Nový Jiřín-Horní Předměstí |
| Kontaktní osoba:              | Markéta Hajduková  |                            |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 596111842, hajdukova@a-geniusloci.eu   |                            |
| Platnost vyjádření:           | 1 rok ode dne vyhotovení 17.03.2022  |                            |

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**dojde k dotčení**

za řízení ve správě Veolia Energie R, a.s., Region Střední Morava, závod ZDS

Jedná se o:

**Nadzemní a podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.**

Stavebník zajistí ochranu teplotního režimu za řízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního režimu. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na za řízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezpečnostního provozu teplotního režimu během stavby a po jejím dokončení je povinen



1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zaízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zaízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zaízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zaízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně položky nebo provedení doplňujících opatření (chránky, roznášecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zaízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zaízení nebo těmto osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zaízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku předemtného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník

Nový Jiřín - Lukáš Dostál, tel. 724811149, [lukas.dostal@veolia.com](mailto:lukas.dostal@veolia.com)

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetím osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.  
Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing. Jiří Leták**

Náměstek Distribuce a služeb  
Region Střední Morava

Tel.: + 420 581 809 510  
E-mail: [jiri.letak@veolia.com](mailto:jiri.letak@veolia.com)