



Ateliér Genius loci, s.r.o.
Stodolní 835/17
Ostrava
702 00



VÁŠ DOPIS ZNAČKY	NAŠE ZNAČKA	LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001123953482	8120084713	800 850 860	4. 3. 2022

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120084713

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Revoluční 257/6, kat. území: Nový Jičín-Horní Předměstí, parc. č.: 105/1, 741 01 Nový Jičín, Nový Ji, ze dne 14. 2. 2022, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Stáv. podzemní vedení nn je v kolizi s plánovanou stavbou parkovacích stání na parc.č. 105/1, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí. Návrh řešení: Bude provedena stranová přeložka podzemní vedení nn 3x120+70 AYKY, mezi spojkou nn1 a spojkou nn3. Délka trasy cca 27 m. Dále bude provedena stranová přeložka podzemní vedení nn 3x120+70 AYKY, mezi spojkou nn2 a spojkou nn4. Délka trasy cca 20 m. /viz situace v příloze/ Územní řízení pro distribuční soustavu.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při splnění zákonem určených podmínek (na základě předložení rozhodnutí o odstranění stavby připojené na napěťové hladině nn v zastavěném území) tyto náklady namísto žadatele ponese ČEZ Distribuce, a. s. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Viktor Špačinský, Guldenerova 19, 326 00, Plzeň. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna cena přeložky a uzavřena smlouva o realizaci přeložky. Pokud se jedná o přeložku realizovanou na náklady žadatele, bude přeložka zařízení distribuční soustavy provedena po úhradě zálohy, zbylé náklady budou vyfakturovány po realizaci přeložky.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy hrazených žadatelem cca 165 000,00 Kč. Náklady na realizaci přeložky budou upřesněny v souladu s uzavřenou smlouvou.

Platnost stanoviska je do 2. 9. 2022, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vít Grabec', written in a cursive style.

Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Regionální obsluha