

V Novém Jičíně 30.01.2025

**VĚC: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
„Intenzifikace kompostárny v Novém Jičíně – Oplocení + vjezdová brána a
branka“**

Dotaz č.1:

1. V soupisu prací je uvedena podhrabová deska o výšce 250 mm. Tento rozměr se běžně nevyrábí, standardně jsou dostupné varianty o výšce 200 mm nebo 300 mm. Prosím o potvrzení, jakou výšku desky máme použít.

Odpověď č.1:

Výška podhrabové desky byla dodatečně konzultována s projektantem a může být použita deska o výšce 200 mm. To znamená, že při vyplňování ceny u položky č. 16 *deska plotová betonová* počítejte s rozměrem 2500x50x200 mm.

Dotaz č.2:

2. V technické zprávě je uvedeno, že se na pozemku nevyskytují žádné dřeviny určené ke kácení. Při obhlídce jsme však zjistili výskyt náletových dřevin podél plánovaného oplocení. Prosím o vyjasnění, zda je jejich odstranění součástí realizace.

Odpověď č.2:

Zajištění přístupu na místo stavby, spočívající v odstranění nebo ořezu náletových dřevin, bude zajištěno pracovníky technických služeb – úseku veřejné zeleně před zahájením stavebních prací.

Děkujeme za všechny podněty a připomínky.

Mgr. Kateřina Kuželová
Odboru životního prostředí
MěÚ Nový Jičín