






POZNÁMKA:

- rozvody budou provedeny převážně kabely CYKY,
- horizontálně ve žlabech a trubkách společně s technologickými rozvody,
- vertikálně v pevných trubkách na povrchu.
- krytí a provedení rozvodů musí odpovídat určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3/Z1 (1/2014),
- rozvody v umývacím prostoru budou provedeny dle ČSN 33 2000–7–701 ed.2./Z1 (6/2012)
- nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a výkazy výměr.

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: PC energo s.r.o. ÚDOLNÍ 47, 602 00 BRNO			
VYPRACOVAL			
JAROMÍR ŠTÁVA			
KONTROLOVAL			
MARTIN DVOŘÁK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, Tel. 545 423 211			
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín			
AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY U JÍČINKY V NOVÉM JÍČÍNĚ		DATUM	06/2019
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	219002–02
OBSAH : D1.4.f – MĚŘENÍ A REGULACE PŮDORYS – SILNOPROUDÉ ROZVODY		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
		1:50	D1.4.f–05