





LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	STAV
1s	STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL RAPID GA 220-119 O VÝKONU 74,8-119 kW	2	STÁVAJÍCÍ
2	STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL O MAXIMÁLNÍM JMENOVITÉM VÝKONU 105,7 kW PŘI TEP. SPÁDU 80/60 °C TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	1	NOVÝ
3s	NEREZOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDOBA TEPLÉ VODY OBJEM 400 l, MAX. PRAC. PŘETLAK 0,6 MPa	3	STÁVAJÍCÍ
4s	TALKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N 250/6 OBJEM 250 l, MAX. 6 bar	2	STÁVAJÍCÍ
5s	TALKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX REF DE 33/10 OBJEM 33 l, MAX. 10 bar	1	STÁVAJÍCÍ
6s	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY, DN250, 3 VĚTVE	1	STÁVAJÍCÍ
7	NEREZOVÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO TV VÝKON 50 kW	1	NOVÝ
9	NEREZOVÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO TV VÝKON 75 kW	1	NOVÝ
16	SBĚRAČ TOPNÉ VODY, DN150, l=1,4m, 4 TOPNÉ VĚTVI	1	NOVÝ
18	NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KONDENZÁTU PRO VÝKON MAX. 200 kW	1	NOVÝ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:
PC energo s.r.o.
ÚDOLNÍ 47, 602 00 BRNO



VYPRACOVAL			
JAROMÍR ŠTÁVA			
KONTROLOVAL			
MARTIN DVOŘÁK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211

INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

AKCE : **MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY
ZIMNÍ STADION V NOVÉM JIČÍNĚ**

DATUM	06/2019
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	5xA4
Č.ZAKÁZKY	219003-03

OBSAH : **D.1.4.f – MĚŘENÍ A REGULACE
PŮDORYS**

MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
—	D.1.4.f-04