


## LEGENDA ARMATUR:

UA65	UZAVÍRAČÍ ARMATURA DN65
UK50	UZAVÍRAČÍ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ DN50
KK50	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ DN50
FP65	FILTR PŘÍRUBOVÝ DN65
FZ50	FILTR ZÁVITOVÝ DN50
KK50	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ DN50
VK15	VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT DN15
ZK50	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ DN50
ZKP65	ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN65
R65/50	REDUKCE Z DN65 NA DN50
AOV15	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN15
RA40	VYVAŽOVACÍ VENTIL DN40

① TEPLOMĚR 0–120°C

② TLAKOMĚR SE SPODNÍM PŘÍPOJ., 0–250 kPa  
VČETNĚ KONDEZAČNÍ SMÝČKY A TRÍSTĚNÉHO  
TLAKOMĚROVÉHO KOHOUTU S PŘÍPOJKOU

—	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
—	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
—	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
—	VRATNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – NOVÉ
E	EXPANZNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
E	EXPANZNÍ POTRUBÍ – NOVÉ
—	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
—	POTRUBÍ TEPLÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
—	POTRUBÍ CÍRKULACE – STÁVAJÍCÍ
—	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – NOVÉ
—	POTRUBÍ TEPLÉ VODY – NOVÉ
—	POTRUBÍ CÍRKULACE – NOVÉ
—	ODPADNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
—	ODPADNÍ POTRUBÍ – NOVÉ
IZ	OCELOVÉ POTRUBÍ DN50 IZOLOVANÉ
Dx6,7–IZ	PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO ROZVOD VODY Ø20 mm, TL. STĚNY 5,0 mm, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE
	HRANICE DODÁVKY

VÝPRAVOVAL			
ROMAN KLIMEŠ			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJECTANT: UCHYTIL s.r.o., K termínálu 7, 619 00 Brno, Tel. 545 423 211 INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín			
AKCE :	<b>MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY          ZIMNÍ STADION V NOVÉM JIČÍNĚ</b>	DATUM STUPEŇ FORMÁT Č.ZAKÁZKY	06/2019 DPS A4 219003-03
OBSAH :	<b>D.2 – TECHNOLOGIE          SCHÉMA ZAPOJENÍ – NOVÉ</b>	MĚŘÍTKO: <b>1:–</b>	Č.VÝKRESU: <b>D.2–01</b>