

LEGENDA:

- + — + —

— · — · — · —

— + — + —

— · — · — · —

KK32

VKK15

×

DN32

Ⓜ

NTL ROZVOD PLYNU – STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ ODFUKU – STÁVAJÍCÍ

NTL ROZVOD PLYNU – DEMONTÁŽE

POTRUBÍ ODFUKU – DEMONTÁŽE

HRANICE DEMONTÁŽÍ

KULOVÝ KOHOUT DN32

VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT DN15


UCHYCENÍ POTRUBÍ

OCELOVÉ POTRUBÍ DN32

MANOMETR 0–25kPa, VČETNĚ KONDENZAČNÍ SMYČKY A TŘÍCESTNÉHO ZKUŠEBNÍHO VENTILU

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	DODAVATEL
1s	STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL RAPIDO GA 220–119 O VÝKONU 74,8–119 kW	3	STÁVAJÍCÍ/ DEMONTOVANÝ

VYPRACOVAL				
ROMAN KLIMEŠ				
KONTROLOVAL				
RADIM DOŠEK				
HLAVNÍ PROJEKTANT				
RADIM DOŠEK				
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, Tel. 545 423 211				
INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín				
AKCE : REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ZIMNÍ STADION V NOVÉM JIČÍNĚ			DATUM	06/2019
			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	A4
			Č.ZAKÁZKY	219003-03
OBSAH : D.1.4.b – PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ PŮDORYS – STÁVAJÍCÍ STAV/DEMONTÁŽE			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
			1:25	D.1.4.b-02