


Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	STAV
1s	STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL RAPIDO GA 220-119 O VÝKONU 74,8-119 kW	3	STÁV./ DEMONT.
2s	STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY QUANTUM Q7-100-260 OBJEM 380 l	1	STÁVAJÍCÍ
3s	NEREZOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDOBA TEPLÉ VODY OBJEM 400 l, MAX PRAC. PŘETLAK 0,6 MPa	3	STÁVAJÍCÍ
4s	TALKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N 250/6 OBJEM 250 l, MAX 6 bar	2	STÁVAJÍCÍ
5s	TALKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX REF DE 33/10 OBJEM 33 l, MAX 10 bar	1	STÁVAJÍCÍ
6s	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY, DN300, 3 VĚTVĚ	1	STÁVAJÍCÍ
7s	DESKOVÝ VÝMĚNÍK DANFOSS TYP XB 10-1 50/004B1025	1	DEMONTOVANÝ
8s	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPSD 65-120/ F	2	STÁVAJÍCÍ
9s	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 50-60/2 F	1	STÁVAJÍCÍ
10s	DVOUCESTNÝ VENTIL S ELEKTROPONEM WG41.50 DN50, kvs=40	1	DEMONTOVANÝ
11s	DÁVKOVACÍ NÁDOBA NA CHEMIKÁLIE TYP DN100	1	STÁVAJÍCÍ
12s	OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO STAR Z 20/1	1	STÁVAJÍCÍ
13s	OBĚHOVÉ ČERPADLO	1	DEMONTOVANÉ
14s	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY Z TEPELNÉHO ČERPADLA OBJEM 10 000 l, VÝKŘEVNÁ PLOCHA 6,3m2	1	STÁVAJÍCÍ
15s	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 40-120 F	1	STÁVAJÍCÍ

VYPRACOVANÉ			
ROMAN KLIMEŠ			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, Tel. 545 423 211 INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY ZIMNÍ STADION V NOVÉM JIČÍNĚ			
OBSAH : D.2 – TECHNOLOGIE SCHÉMA ZAPOJENÍ – STÁVAJÍCÍ, DEMONTÁŽE			DATUM 06/2019 STUPEŇ DPS FORMÁT A4 Č.ZAKÁZKY 219003–03
			MEŘÍTKO: 1:– Č.VÝKRESU: D.2–05