

Miloš Češík

Severní 625

742 42 Šenov u Nového Jičína

Váš dopis: 18.11.2016
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 896/16dm
Datum: 24.11.2016

Územní rozhodnutí

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnost CETIN, č.j.715940/16 pro stavbu „VO na ul. Hřbitovní v k.ú. Nový Jičín “ a Vámi dodané situace stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Územního rozhodnutí na tuto stavbu s tím, že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnost CETIN a normy ČSN pro souběh a křížení.

Nové stožáry VO nutno umístit min. 70 cm od krajního vedení SEK.

Za společnost CETIN
Karel Dombrovský
POS PO Morava
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

154