

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Václav Toška
Zahradní 455
742 42 Šenov u Nového Jičína

Značka: 9773/V001504/2020/NO

Ostrava, dne: 6.2.2020

Věc: Sanace a stavební úpravy 1.PP základní školy Tyršova 144/1, parc.č. 447, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
Investor: Základní škola Tyršova 1
Stanovisko k prováděcí dokumentaci

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší sanaci a stavební úpravy 1.PP základní školy Tyršova 144/1 na pozemku parc.č. 447, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí. Jedná se o sanační opatření pomocí injektáží s následnou vertikální izolací včetně sanačních omítek. Budou provedeny opravné stěrky v místě anglických dvorků, zdivo po úroveň chodníků bude vyspraveno a opatřeno stěrkovou izolací a drenážní folií. Zpevněné plochy dotčené sanací budou uvedeny do původního stavu. Součástí sanačních opatření bude nutné provést kontrolu dešťových svodů, v případě poškození bude nutné tuto část opravit. V suterénu budou provedeny drobné demontážní práce a následně dozdění a výměna některých oken a dveří, a oprava povrchů omítek, příp. podlah. Bude provedena nová elektroinstalace v suterénu základní školy. Dále bude vyměněno stávající schodiště za nové, budou vyměněna otopná tělesa a upraveny šatní skříně v 1.PP.

Členění stavebních objektů:

SO 01 – Sanace a stavební úpravy 1.PP
SO 02 – Elektroinstalace 1.PP
SO 03 – Šatní skříně 1.PP

Stanovisko k umístění:

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že staveniště **může kolidovat** se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s **vodovodními řady DN 100 GG, DN 65 GG a kanalizačním sběračem jednotné kanalizace DN 400 B, DN 300/450 CHL** – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 225, 556 779 221, příp. 556 779 250, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž **upozorňujeme na existenci stávajících přípojek**, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - **tyto přípojky nutno respektovat**. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme**.

Podmínky pro realizaci:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).

- Stavebními pracemi požadujeme respektovat ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (hloubka šachty č.1053 = 3,03 m).
- Po dobu provádění prací budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.