



LEGENDA

- Stávající rozvaděč
- Stáv. ovl. tlačítko pro spínání elektroinstalace v místnosti = nový přívod
- Zásuvka dvojnásobná, 230V, 16A, na.om., IP44; průběžná (BILA) v.=1,2m
- Zásuvka 3F, 400V, 16A, na.om., IP44; v.=1,2m
- Průmyslové LED svítidlo zavěšené sv.v.=2,3m, difuzor polykarbonatový opalový, 42W, IP65, 6 400lm, 4000K např. typ: OBERON L2 12 ST 6x4 840 (Elektro-Lumen s.r.o.)
- Krabice odbočná na.om. se svorkovnicí
- Světelný okruh CYKY 3Jx1,5
- CYKY 4Jx1,5
- Stávající topenářské potrubí

POZNÁMKA:

- Instalace bude provedena dle požadavků investora.
- Typ svítidel dle legendy tohoto výkresu
- Nová instalace světelná a zásuvková
- Okruhy: světelné - CYKY 3Jx1,5
- zásuvkové - CYKY 3Jx2,5
- 3F zás. (16A) - CYKY 5Jx2,5
- Zásuvky ve v. 1,2m
- Elektroinstalace v provedení na povrchu v LV jíštích, ale s předpokladem kombinované instalace i pod om. (přednostně) v závislosti na rozsahu sanačních prací v době realizace
- V případě užití instalačních krabic pod. om. tyto fixovat pomocí rychleschnoucího cementu, stejně tak i kabely pod om. **Nepoužívat sádku!!!**
- Instalaci zásuvek nejlépe koordinovat s rozmístěním pracovních stolů

Elektroinstalace podle ČSN 33 2130 ed.3  
Osvětlení podle ČSN EN 12464-1:2012  
Prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - nebezpečné II (min. IP44)  
Napěťová soustava 3+PE+N AC 50Hz 400/230V  
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:  
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

Autorizace	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	<b>Miloš ČEŠÍK</b> Severní 625 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 71445480, DIČ: CZ7402165254 Tel.: 724 051 989 Email: milos.cesik@misa.cz			
Investor	Miloš Češík	Miloš Češík	Miloš Češík				
Investor Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.				Č. autorizace			
Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín; IČ: 62330136				Číslo zakázky	1519		
<b>DPS (ZDS)</b>				Datum	12/2019		
AKCE: Sanace a stavební úpravy 1.PP v objektu ZŠ Tyršova 1 v Novém Jičíně				Formát	2x A4		
SO 02 - Elektroinstalace				Měřítko	Číslo výkresu		
D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika				b) Výkresová část			
Půdorys m.č.12 v suterénu (1.PP) - elektroinstalace				1 : 50		202	