

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Pavla Konečná
Divadelní 894 / 13
74101 Nový Jičín

Značka: 9773/V014650/2019/ZÁ

Ostrava, dne: 25.6.2019

Věc: **„Revitalizace atria ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně“**
Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí

K existenci sítí (stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu bylo vydáno stanovisko zpracované automaticky.

Popis stavby:

Stavební pozemek se nachází na parcele č. 176/1, k.ú. Nový Jičín-Dolní předměstí o celkové výměře 7502 m² v obci Nový Jičín v atriu Základní školy Komenského 66, Nový Jičín, 74101. Bude využita pouze část pozemku nacházející se v atriu, konkrétně plocha 1660 m², pozemek je rovinatý, plochy jsou rozdělené do pravidelných čtverců, jejich hranice tvoří teracová dlažba a vnitřní plochy čtverců jsou zatravněné nebo betonové se svrchní asfaltovou vrstvou. Na pozemku se také nachází zelené plochy na kterých byly původně vzrostlé stromy. V současné době je atrium využíváno pro potřeby školy a školní družiny jeho stav je však již nevyhovující.

Atrium školy je napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, nemění se. Vjezd je stávající po stávající příjezdové komunikaci, která nebude upravena, resp. Bude pouze proveden nový povrch u stávající brány vč. nového podkladu v prostoru projektem řešeného areálu. Na pozemku se nachází stávající dešťová kanalizace na kterou jsou napojeny dešťové svody ze střech budovy školy. Dešťové vody z nově navržených ploch budou přirozeně zasakovány. Místně, zpevněné plochy jenž toto neumožňují (nové pódium, zpevněná plocha před vstupem do školy z litého betonu) budou odvodněny do liniového žlabu, ze kterého budou dešťové vody svedeny do retenční nádoby - 6m³.

Pro venkovní pítko bude v prostoru skladu pro dílny v 1.NP na stávajícím rozvodu proveden odbočka s uzavíracím ventilem KK -20 . Potrubí bude vyvedené přes základ do venkovní šachty. Šachta bude sloužit k vypouštění vody na zimu a k případnému napojení na hadici. Navržené potrubí k pítku je PE 100 D 25 – 32 m, vedené ve spádu do šachty. Dešťové vody od dvou žlabů, odpadní potrubí od pítko a drenážní vody, budou přes kontrolní šachty svedené do retenční nádoby o objemu 6 m³. Retenční nádoba bude sloužit k retenci dešťových vod, které budou dále využívány k zavlažování zelených ploch. V nádobě bude instalované kalové čerpadlo, které nutno napojit na rozvod NN ze školy. Čerpadlo bude napojené rozvod užitkové vody, který bude vyveden ve 2 šachtách, kde budou umístěné i hadice pro další zavlažování. Potrubí bude uloženo do pískového lože o tl. 100 mm. Po provedené montáži bude proveden proplach potrubí a zkouška těsnosti potrubí. Bude proveden nový areálová rozvod elektro součástí dokumentace objektu SO 05 Atrium – Technická infrastruktura - elektro.

„Revitalizace atria ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně“

SO 01 Atrium – stavební úpravy

SO_01_01 Stávající stav, bourací práce, skryvky a terénní úpravy

SO_01_02 Zpevněné plochy

- pigmentovaný beton

- mlat (MŽK)

- štěrková doskočiště

SO_01_03 Sedací zídky – amfiteatr,

SO_01_04 Sedací zídky – stavební úpravy stávajících zídek, vstupu a schodiště do školy

SO_01_05 Pódium

SO 02 Atrium – Drobná architektura

SO_02_01 Herní prvky

- Houpačka váhy

- Houpačka hnízdo speciál
- Lanový mostek
- Slackline
- Zemní trampolíny
- Skákací panák

SO_02_02 Lavice, Mobilní mola, Tabule
SO_02_03 Fitness sestava
SO_02_04 Pódium dřevěné
SO_02_05 Ostatní mobiliář – pítka, stojan na kola

SO 03 Atrium – Zeleň

SO_02_01 Nová výsadba

SO 04 Atrium – Technická infrastruktura – voda, kanalizace

SO_04_01 Napojení pítka na rozvod vody
SO_04_02 Odvedení zpevněných ploch, pítka, dešťové vody do vsakovací jímky
SO_04_03 Areálový rozvod dešťové vody

SO 05 Atrium – Technická infrastruktura – elektro

SO_05_01 Napojení pódia na elektro
SO_05_01 Napojení čerpadla na postřiky dešťovou vodou

Stanovisko k umístění:


Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 176/1, k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. **Budou však dotčeny zájmy SmVaK Ostrava a.s.**

S uvedenou stavbou, dle předložených podkladů, souhlasíme – za níže uvedených podmínek:

Podmínka pro realizaci:

- Veškeré případné **úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části.** Zahájení prací investor oznámí středisku vodovodů Nový Jičín, tel. č.556 779 276, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakreslení zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

