



a) samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41,ed.3
b) proudovým chráničem podle ČSN 33 2000-4-41,ed.3, ČSN 33 2130,ed.3

	Ing. Pavla Konečná Divadelní 894/13, Nový Jičín, 741 01 tel.: 602 115 579 e-mail: ateliekronecna@gmail.com IČ: 04429052		ZPRACOVATEL ČÁSTI PD Ing. František Dostál Otakara Jeremiáše 6000/30, Ostrava, 708 00 tel.: 731 617 717 e-mail: pprojdo@seznam.cz	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Antonín Kobilžka, 776 491 439, kobilzka@atelierpodvezi.cz			
VYPRACOVAL Ing. František Dostál, 731 617 717, pprojdo@seznam.cz				
STAVĚNÍK (OBJEDNATEL) Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace				
ul. Komenského 66, Nový Jičín, 741 01 k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, parc. č. 178/1				
MÍSTO STAVBY		DATUM 05 / 2019 STUPEN PD DSP+DPS		
NÁZEV STAVBY REVITALIZACE ATRIA 35 KOMENSKÉHO 66 NOVÝ JIČÍN		FORMÁT 8A4 MĚŘÍTKO 1:250		
OBSAH SO_05 Atrium - TI - elektro SITUACE KABELOVÝCH ROZVODŮ		ČÍSLO VÝKRESU SO-05-02		