



POZNÁMKY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz,400/230V, TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

a) samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000–4–41,ed.3

b) proudovým chráničem podle ČSN 33 2000–4–41,ed.3, ČSN 33 2130,ed.3

<div><div><div></div></div><div><div>Ing. Pavla Konečná</div><div>Divadelní 894/13, Nový Jičín, 741 01</div><div>tel: 603 115 579</div><div>e-mail: atelier.konecna@gmail.com</div><div>IČ: 04429052</div></div><div><div>ZPRACOVATEL ČÁSTI PD</div><div>Ing.František Dostál</div><div>Otakara Jeremiáše 6000/30, Ostrava, 708 00</div><div>tel: 731 617 717</div><div>e-mail: pprojdo@seznam.cz</div></div></div>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. arch. Antonín Koblížka, 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz	
VYPRACOVAL		Ing. František Dostál, 731 617 717, pprojdo@seznam.cz	
STAVEDNÍK (OBJEDNATEL)		Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace	
MÍSTO STAVBY		ul. Komenského 66, Nový Jičín, 741 01 k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí , parc. č. 176/1	
NÁZEV STAVBY		REVITALIZACE ATRIA ZŠ KOMENSKÉHO 66 NOVÝ JIČÍN	
OBSAH		SO_05 Atrium - TI - elektro PŮDORYS - KABELOVÝ ROZVOD	
DATUM	05 / 2019	STUPĚŇ PD	DSP+DPS
FORMAT	6A4	MĚRITKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	SO-05-01		