



POZNÁMKY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1+PE+N, stř. 50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

- samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
- proudovým chráničem podle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3, ČSN 33 2130, ed. 3

	Ing. Pavla Konečná Divadelní 894/13, Nový Jičín, 741 01 tel: 603 115 579 e-mail: atelier.konecna@gmail.com IČ: 04429052	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD Ing. František Dostál Otokara Jeremiáše 6000/30, Ostrava, 708 00 tel: 731 617 717 e-mail: pprojdo@seznam.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Antonín Kobližka, 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz			
VYPRACOVAL	Ing. František Dostál, 731 617 717, pprojdo@seznam.cz			
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)	Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace			
MÍSTO STAVBY	ul. Komenského 66, Nový Jičín, 741 01 k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí , parc. č. 176/1			
NÁZEV STAVBY	REVITALIZACE ATRIA ZŠ KOMENSKÉHO 66 NOVÝ JIČÍN		DATUM 05 / 2019	STUPEŇ PD DSP+DPS
OBSAH	SO_05 Atrium - TI - elektro DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE rmo 1-2		FORMÁT 2A4	MĚŘÍTKO -
			ČÍSLO VÝKRESU	SO-05-03