



Povodí Odry
státní podnik



POD000189105

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sopuch Miroslav

Naše zn.: POD/13914/2018/9232/846

Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.

Trlicova 19/1386

Tel.: 596 657 284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

741 01 Nový Jičín

Datum: 08.10.2018

„Veřejné osvětlení prodloužená ul.Purkyňova (lokalita stadion) Nový Jičín“ – stanovisko správce povodí a správce vodního toku

Požádal jste Povodí Odry, státní podnik o stanovisko k akci „Veřejné osvětlení prodloužená ul.Purkyňova (lokalita stadion) Nový Jičín“ na pozemcích p.č.478/2 k.ú.Nový Jičín – Dolní Předměstí a p.č.625/1 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí.

Navržené nové kabelové vedení veřejného osvětlení celkové délky 260 m bude napojeno na stávající sloup na pozemku p.č.478/2, k.ú.Nový Jičín – Dolní Předměstí.

K Vaší žádosti uvádíme:

- Stávající sloup, na který bude napojeno nové vedení, se nachází na pravém břehu vodního toku Grasmanka v úrovni říčního km 1,4, ve vzdálenosti cca 5,0 m od horní břehové hrany vodního toku.
- Trasa nového vedení je navržena mimo záplavové území Grasmanky, které bylo stanoveno MÚ Nový Jičín dne 16.12.2015 č.j.OŽP/90486/2015.
- Z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0080 Jičínka od toku Zrzávka do toku Odry. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Veřejné osvětlení prodloužená ul.Purkyňova (lokalita stadion) Nový Jičín“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, Mze a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Na vědomí: Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě