



Pro napájení z jednotlivých okruhů je nutno vedení VO rozpojit dle schématu.  
Napáťová soustava: 3 PEN AC 50Hz 400/TN-C, 1 PEN AC 50Hz 230/TN-C,  
Ochrana proti NDN: samostatným odpojením od zdroje  
dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1.

D. VÝKRESOVÁ ČÁST				ELEKTROPROJEKCE	
Zápočetný projektant	Autorizace	Význam	Kvalita		
Ing. Slavomír Labaj		Ing. Jiří Klečka	Ing. Jiří Klečka		
Kraj	Moravskoslezský	Okres	Nový Jičín		
Stavba	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		Druh PD		
Druh, povaha, stavební dílo		DPS		Číslo kopie	
Nový Jičín-Loučka, přestavba rozvodů VO		Famila		1044	
na ul. Křenová, Jičinská, Za Potokem		Datum		08/2020	
Objekt	Číslo výkresu		Číslo		2019-06
Ověřil výkres	-----		-----		-----
Schéma rozvodů a jističů - VO		-----		Číslo výkresu	
		-----		03PE	