

Project work s.r.o.

Panská 395

742 13 Studénka

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

LCR951/004170/2018

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR0011458/2018

DATUM

11.9.2018

VYŘIZUJE

Mgr. Schönwälder

TELEFON

956951218

GSM

725257574

FAX

558628209

E-MAIL

martin.schonwaller@lesycr.cz

**Inženýrské sítě pro zástavbu RD Žilina – za Školou – III. etapa
- vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby**

Předmětem předložené PD je dispoziční, objemové a konstrukční řešení dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zástavbu lokality rodinnými domy. Splaškové vody mají být odváděny splaškovou kanalizací do stokové sítě města Nový Jičín, která je ukončena čistírnou odpadních vod. Dešťové vody mají být odvedeny do dešťové kanalizace v ulici Beskydská, která je vyústěna do Jičínky. Při napojování jednotlivých RD má být pro dešťové vody před vypuštěním do kanalizace uplatněna retenční v akumulační jímce a však na pozemku, do kanalizace mají být vypouštěny pouze přebytečné vody.

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku sdělují z hlediska správce vodního toku k předložené žádosti následující:

- Dešťové vody z uvedeného záměru mají být odváděny do vodního toku Jičínka, IDVT 10100213, ČHP 2-01-01-069, který je v úseku od pramene po soutok se Zrzávkou ve správě státního podniku Lesy České republiky.
- Proti umístění stavby inženýrských sítí nebudeme mít námitek při splnění následujících podmínek:
 1. Vybudovanými objekty nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 2. Pro vypouštění dešťové vody nesmí dojít k navýšení odtoku oproti stávajícímu stavu, v souladu s PD bude uplatněna retenční a však.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Kahánek
Vedoucí ST - oblast povodí Odry