

PŘÍLOHA Č. 1

k technické zprávě VYTÁPĚNÍ

Bytový dům K Archivu 1993/2, Nový Jičín

VÝPIS PRVKŮ ODKOUŘENÍ

Pro odkouření kondenzačních kotlů budou použity standardní sady koncentrického odkouření dodávané výrobcem vybraného typu kotle . Celková délka svislé části odkouření je 10,50 m . Maximální celková délka odkouření včetně započtení kolen je 13 m. Při výběru musí být výrobcem potvrzena maximální možná délka odkouření odpovídající délce požadované.

K1

- | | |
|--|------|
| 1/ Sada svislého odkouření střešní koncentrická obsahující průchodku rovnou střechou (l=1277/557 mm –nadstřešní část) se střešním koncovkou , posuvná trubka vyrovnávací 80/125mm -220-314mm, objímku DN 125 pro uchycení | 1 ks |
| 2/ Trubka DN80/125 mm koncentrická délka 2000 mm | 4 ks |
| 3/ Trubka DN80/125 mm koncentrická délka 1000 mm | 1 ks |
| 4/ Trubka DN80/125 mm koncentrická délka 500 mm | 1 ks |
| 5/ Trubka DN80/125 mm koncentrická posuvná délka 220-304mm | 1 ks |
| 6/Koleno DN 80/125, 87° | 1 ks |
| 7/ Kryt DN 125 | 1 ks |
| 8/ Revizní koleno DN 80/125, 87° | 1 ks |
| + objímky pro uchycení v instalační šachtě | |

K2

- | | |
|--|------|
| 1/ Sada svislého odkouření střešní koncentrická obsahující průchodku rovnou střechou (l=1277/557 mm –nadstřešní část) se střešním koncovkou , posuvná trubka vyrovnávací 80/125mm -220-314mm, objímku DN 125 pro uchycení | 1 ks |
| 2/ Trubka DN80/125 mm koncentrická délka 2000 mm | 4 ks |
| 3/ Trubka DN80/125 mm koncentrická délka 1000 mm | 1 ks |
| 4/ Trubka DN80/125 mm koncentrická délka 500 mm | 2 ks |
| 6/Koleno DN 80/125, 87° | 1 ks |
| 7/ Kryt DN 125 | 1 ks |
| 8/ Revizní koleno DN 80/125, 87° | 1 ks |
| + objímky pro uchycení v instalační šachtě | |

K3

- | | |
|--|------|
| 1/ Sada svislého odkouření střešní koncentrická obsahující průchodku rovnou střechou (l=1277/557 mm –nadstřešní část) se střešním koncovkou , posuvná trubka vyrovnávací 80/125mm -220-314mm, objímku DN 125 pro uchycení | 1 ks |
| 2/ Trubka DN80/125 mm koncentrická délka 2000 mm | 4 ks |
| 3/ Trubka DN80/125 mm koncentrická délka 1000 mm | 1 ks |
| 4/ Trubka DN80/125 mm koncentrická délka 500 mm | 2 ks |
| 5/ Trubka DN80/125 mm koncentrická posuvná délka 220-304mm | 1 ks |
| 6/Koleno DN 80/125, 87° | 1 ks |
| 7/ Kryt DN 125 | 1 ks |
| 8/ Revizní koleno DN 80/125, 87° | 1 ks |
| + objímky pro uchycení v instalační šachtě | |

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:

A - instalace na šikmé střeše

B - instalace na ploché střeše

