



BENEPRO, a.s.  
Tovární 1707/ 33  
737 01 Český Těšín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1105246542VYŘIZUJE / LINKA  
Feč/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 2. 9. 2019

**Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1105246542, vydané pro účely společného povolení.**

**Název stavby:** Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín

**Kat. území:** Loučka u Nového Jičína

**Parc.číslo** : viz. PD

**Předložené podklady:** Situace stavby, technická zpráva


ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0101154323**.
- zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) stávajícího podzemního kabelového vedení nízkého napětí (NN). Před započítím stavby si zajistí zhotovitel u naší servisní organizace ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, vytýčení kabelového vedení v terénu. Po odkrytí kabelového vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce – Oddělení sítí, pracoviště - Nový Jičín, který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- **před zahájením stavebních prací požádá investor naši společnost ČEZ Distribuce a.s. v dostatečném časovém předstihu o výměnu stávající hlavní pojistkové skříně R73 a rozpojovacích skříní (R86, R76) na objektu bytového domu.**
- v průběhu stavebních prací i po celkovém dokončení budou dodrženy Připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s., tzn. trvalá přístupnost k hlavní pojistkové skříně a rozpojovací skříně (R73, R76, R86), s minimálním prostorem 800mm před nimi.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence ochranného pásma (OP) zařízení distribuční soustavy (DS), zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- **před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) zařízení distribuční soustavy (DS).**

**Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.**

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
vedoucí oddělení správy energetického majetku - Sítě Morava



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035

247