


Rozváděč RG

Rozvaděč plastový, povrchový, IP 40, 65 modulů



Sít: 3PEN AC 50Hz 400/230V, systém TN - C - S
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje
Základní ochrana: izolací živých částí, přepážkami a kryty.
Ochrana při poruše: ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.
Doplňková ochrana: proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním.

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín		Libor Jurák revize a projektování el. zařízení a hromosvodů IČO: 49572121, tel. 734700306 Vančurova 8, Nový Jičín	
Kraj: Moravskoslezský	Obec: Nový Jičín		
Projektant: Libor Jurák			
Akce: Stavební úpravy vnitřního parkování krytého stání obj. na parcele č. 471/6 a 471/7, k. ú. Loučka u Nového Jičína		Účel: Dokumentace pro provedení stavby	
		Zakázka č.: 07/21	
Část: D.1.4 Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		Datum: Leden 2021	
Obsah: Rozvaděč RG - schéma zapojení		Měřítko: -	Formát: 2A4
		Číslo výkresu:	02