

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: OŽP/30720/2021/Bš

Spis. značka: OŽP/28063/2021-Bš

Vyřizuje: Ing. Marek Blahuš, sl. č. 176

Telefon: 556 768 202

Mobil:

E-mail: e-podatelna@novyjicin.cz

Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace
Suvorovova č.p. 909/114
741 01 Nový Jičín

Datum: 23.03.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad pro vodní díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 12.03.2021 podali

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČO 00417688, Suvorovova č.p. 909/114, 741 01 Nový Jičín

(dále jen "žadatel"), na základě tohoto posouzení v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu

vydává souhlasné závazné stanovisko

podle § 104 odst. 9 vodního zákona a § 94j odst. 2 stavebního zákona k vydání společného povolení stavby vodního díla:

„Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín“ – SO 06 – Dešťová kanalizace

na pozemku parc. č. 589/3 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí za předpokladu splnění této podmínky:

- Vodní dílo bude umístěno a provedeno podle projektové dokumentace nazvané „**Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín**“ – SO 06 – Dešťová kanalizace, kterou vypracoval právní subjekt BENEPRO, a.s. a ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Daniel Fránek, ČKAIT 1101615, v prosinci 2020. Případné změny stavby vodního díla budou projednány s vodoprávním úřadem.

Odůvodnění:

Dne 12.03.2021 podal žadatel zastoupený na základě plné moci BENEPRO, a.s., IČO 26820781, Tovární č.p. 1707/33, 737 01 Český Těšín na MÚ Nový Jičín, odbor ŽP, žádost o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení. Žádost byla podána na předepsaném formuláři podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB, a. s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19-326801/0100 (příjmy)
č. ú.: 326801/0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY

Po, St 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt 08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.
JEN PRO OBJEDNANÉ:
Pá 08:00 – 11:00

<http://www.novyjicin.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

POČET STRAN: 3

vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, spolu s doklady podle § 18 vyhlášky č. 183/2018 Sb., a to:

- Dokumentaci stavby nazvanou „**Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín**“ – **SO 06 – Dešťová kanalizace**, kterou vypracoval právní subjekt BENEPRO, a.s. a ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Daniel Fránek, ČKAIT 1101615, v prosinci 2020.
- Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Odry, státní podnik ze dne 18.02.2021 pod zn. POD/03015/2021/9232/846.
- Návrh plánu kontrolních prohlídek.
- Plná moc

Rozsah stavby: Dešťové vody ze střech nových halových objektů SO 01 a SO 02, které se nachází u severního okraje parcely, budou svedeny do stávajícího potrubí dešťové kanalizace. Dvě větve stávajícího potrubí dešťové kanalizace budou nově odbočkami zaústěny do nové betonové akumulární nádrže o objemu 72,4 m³. Srážkové vody ze střechy nového objektu SO 03 a ze stávající střechy garáže hlavní budovy budou svedeny do společné revizní šachty, odkud budou odvedeny do akumulární nádrže. Výstavba objektu SO 03 si vyžádá přeložení stávající dešťové kanalizace od jednoho dešťového svodu střechy garáže stávající hlavní budovy střediska VZ. Do nově projektované akumulární nádrže budou svedeny také dešťové vody ze střechy stávajícího přístřešku areálu separačního dvora. Přepad z této nádrže bude sveden do stávajícího dešťového potrubí, které je skrz regulační šachtu vedeno do vsakovacího objektu z plastových akumulárních boxů, na který navazuje vsakovací šachta na hranici pozemku a následně výustní objekt do vodoteče.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Předložená dokumentace řeší umístění a provedení vodního díla dešťové kanalizace. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona je třeba k provedení vodních děl povolení vodoprávního úřadu. Předmětná stavba je předkládána jako soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona, kdy je stavbou hlavní souboru staveb stavba souboru nových staveb skladovacích hal, vjezdu. Ve smyslu § 94j odst. 1 stavebního zákona lze vydat společné povolení i u staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tj. vodních děl. Podle § 94j odst. 2 stavebního zákona se u souboru staveb příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k vydání povolení vedlejší stavby souboru staveb (tj. vodoprávní úřad v případě vodního díla) jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad souhlasí s vydáním společného povolení na vedlejší stavbu vodního „**Revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín**“ – **SO 06 – Dešťová kanalizace** na pozemku parc. č. 589/3 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, za předpokladu doložení dokladů a údajů k vodnímu dílu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a za předpokladu splnění podmínek č. 1 a 2 tohoto závazného stanoviska.

Náležitosti stavebního povolení vodního díla přeložky vodovodu podle § 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb.:
Orientační určení polohy vodního díla:

Dešťová kanalizace: Y= 493 338 X= 1 126 765
 Y= 493 332 X= 1 126 783

Akumulární nádrž: Y= 493 338 X= 1 126 765

Ve smyslu informace o změnách v aplikaci CRVE po novele stavebního zákona Ministerstva zemědělství ze dne 20.12.2017 a dne 9.3.2018 bude vodoprávní úřad zapisovat do centrálního registru vodoprávní evidence údaje o společném povolení stavby vodního díla jako stavby vedlejší obecným stavebním úřadem.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nebudou ohroženy vodohospodářské zájmy.

Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného závazného stanoviska.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod HOD_0080 Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odry. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vodohospodářské zájmy ve smyslu § 17 vodního zákona nebudou výše uvedeným záměrem dotčeny. Stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území.

Závěr: Společné povolení stavby lze vydat za předpokladu splnění stanovených podmínek.

„otisk razítka“

Ing. Marek Blahuš
referent veřejné správy
obor životního prostředí

Obdrží:

1. Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace prostřednictvím BENEPRO, a.s., IDDS: 5qzc4cs
2. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, oddělení stavebního řádu, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1