


LEGENDA:

- Stáv. podpěrný bod ČEZ
- Stáv. výbojkové svítidlo VO na PB ČEZ k demontáži
- Stáv. nadzemní vedení VO
- CYKY 5Jx4 v tr. ØPE 63
- CYKY 3Jx1,5
- uzemnění FeZn Ø10mm
- CYKY 5Jx4 v tr. ØPE 63
- v navrženém protlaku Ø110
- Pojistková skříň na stáv. podpěrném
- bodě ČEZ Typ: SP 182/PSP1P (3x 10A) ve výšce 3,0 m

PS

GENERÁLNÍ
PROJEKTANT:



DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava
tel.: +420 556 731 611
www.dopraplan.cz

Veřejné osvětlení ČSN 36 0455
Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54
Max.odpor - soustavy 10Ω

Napěťová soustava 1+PEN/1+PE+N AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

D.1.4 SO 451 PDPS

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	ZHOTOVITEL:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MILOŠ ČEŠÍK		<i>Miloš Češík</i>
ZPRACOVAL	MILOŠ ČEŠÍK		Severní 625 742 42 Senov u Nového Jičína IČ: 71445480; DIČ: CZ7402165254 Mob.: 724 051 989 Email: milos.cesik@misa.cz
TECHNICKÁ KONTROLA			
OBJEDNATEL:	MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁM. 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN	DATUM	09/2020
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ OKRES: NOVÝ JIČÍN	MĚŘÍTKO	-
AKCĚ:	OBEC: NOVÝ JIČÍN	STUPEŇ	PDPS
CHODNÍK A ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK, UL. CÍSAŘSKÁ V NOVÉM JIČÍNĚ (BOCHETA)			ZAK. ČÍSLO 19021
D.1.4 OBJEKTY OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE			ČÍS. PŘÍLOHY PARÉ
PŘÍLOHA: Schéma rozvodů a jištění			D.1.4.2.e)